



dz. ewid. nr
178/26

dz. ewid. nr
196/2

GRANICA DZIAŁEK

CHODNIK

ULICA

Uwaga:

Lewą i prawą poręcz ze zintegrowanym oświetleniem typu LED w wersji z asymetrycznym rozsyłem światła z kloszem odpornym na UV zasilic kablami YKY 3x1,5mm² z istniejącej rozdzielni głównej we wiatrołapie. Oświetlenie musi posiadać stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych, wylaniem obcych ciał stałych i wylaniem wody min. IP65 oraz stopień ochrony przed uderzeniem min. IK08. Kable do słupków poręczy doprowadzić w posadzce w rurce osłonowej pessler lub dopuszcza się doprowadzenie w przestrzeni piwnicy pod schodami w rurkach instalacyjnych RB. Przewody zasilające i połączenie z zasilaczem/oprawą muszą być wykonane w sposób niewidoczny w słupkach lub uchwytach mocujących poręcze. W rozdzielniy dobudować zabezpieczenie obwodów zasilania oświetlenia poręczy - wyłącznik różnicowo-nadprądowy ZP 10A B 30mA typ A oraz do sterowania oświetleniem jednokanałowy zegar astronomiczny z programowalną przerwą nocną np. PCZ-525 F&F ze stycznikiem instalacyjnym jednomodułowym 25A 22 0R 230V AC np. Z-SCH230/1/25-20.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty. Wykonać pomiary elektryczne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz sprawdzenie po montażu wyłącznika różnicowoprądowego.

<p>BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Sebastian Dubielki</p>	<p>arkusz nr 02</p>
	<p>kontakt: 607999757 sebastiandubielki@wp.pl adres: ul. Słoneczna 14 63-900 RAWICZ</p>

<p>obiekt: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY</p>	<p>rysunek: RZUT PARTERU - FRAGMENT</p>
<p>stadium: KONCEPCJA / PROJEKT</p>	

<p>adres obiektu: ul. Stanisławy Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo</p>	<p>skala 1:50</p>
<p>dz. ewid. nr 178/26 i 196/2, obręb Pępowo</p>	<p>2/k</p>
<p>inwestor: ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo</p>	<p>data 11.2020</p>

<p>projektował: mgr inż. SEBASTIAN DUBIELKI</p>	<p>specjalność: konstr.-budowlana. Nr upr. WKP/0216/POOK/08</p>
<p>projektował: mgr inż. MIROSLAW NOWAK</p>	<p>specjalność: elektryczna. Nr upr. WKP/0218/POOE/05</p>