



Poznań, 30.09.2024 r.

AZ.281.2.16.2024

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na **Wykonanie, dostawę i montaż gablot oraz wskazanych elementów wyposażenia ekspozycyjnego w budynku Muzeum Etnograficznego, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu**

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, **Muzeum Narodowe w Poznaniu**, informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

##### **Pytanie 1:**

Czy gabloty mają spełniać warunki rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014r. o przechowywaniu zbiorów?

##### **Odpowiedź:**

Gabloty mają spełniać warunki rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014r. Ponadto Zamawiający dopuszcza obniżenie klasy odporności szkła do P2A.

**ZATWIERDZAM:**