

Toruń, dnia 15.07.2021r.

FZ.38.138.2021.TK
FZ.38.214.2021

Strona internetowa
Platforma Zakupowa
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn: „Dostawa i montaż pompy diagonalnej w pompowni I stopnia na terenie Stacji Wodociągowej „Drwęca – Jedwabno” w miejscowości Jedwabno w Gminie Lubicz”.

I.

Zamawiający na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- IDW pkt. 13. 1) i 13. 2)

Było:

13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz otwarcie ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus

do dnia 21 lipca	2021 r.	do godz.	11 ⁰⁰
------------------	---------	----------	------------------

- 2) Otwarcie ofert (elektronicznie na platformie zakupowej Open Nexus), będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, biurowiec Nr 2 pok. 21, dnia 21 lipca 2021 r. o godzinie 11¹⁰. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy nie uczestniczyli bezpośrednio w czynności otwarcia ofert, lecz skorzystali z informacji opublikowanych zgodnie z postanowieniami pkt. 13 ust. 3 i ust. 4 SIWZ.

Jest:

14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty oraz otwarcie ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus

do dnia 29 lipca	2021 r.	do godz.	11 ⁰⁰
------------------	---------	----------	------------------

- 2) Otwarcie ofert (elektronicznie na platformie zakupowej Open Nexus), będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, biurowiec Nr 2 pok. 21, dnia 29 lipca 2021 r. o godzinie

11¹⁰. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy nie uczestniczyli bezpośrednio w czynności otwarcia ofert, lecz skorzystali z informacji opublikowanych zgodnie z postanowieniami pkt. 13 ust. 3 i ust. 4 SIWZ.

II.

Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., odpowiada jak niżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania silnika IP55 ze względu na brak niebezpieczeństwa zalania pompy?

Odpowiedź 1

Ze względu na brak niebezpieczeństwa zalania pompy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o stopniu ochrony IP55.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zapewnia nową armaturę zwrotną do zabudowy na rurociągu tłocznym czy jest ona po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź 2

Armatura zwrotna na rurociągu tłocznym zostanie odtworzona przez Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zapewnia opróżnienie i wyczyszczenie komory czerpnej czy czynności te są po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź 3

W procedurze wymiany pompy Zamawiający nie przewidywał opróżniania komory czerpnej. Jeżeli jednak Wykonawca uzna to za konieczne, komora zostanie opróżniona, wyczyszczona i udostępniona Wykonawcy w ramach działań Zamawiającego. Informujemy jednak, że orientacyjny czas przygotowania i wykonanie czynności w komorze ssawnej to 3 doby robocze. Należy to uwzględnić w planowaniu harmonogramu montażu nowej pompy.

Pytanie 4

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty i przesunięcie terminu składania ofert do 4.08.2021 roku.

Odpowiedź 4

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 29.07.2021r. , zgodnie z informacją w pkt. I pisma .

KIEROWNIK
Działu Zakupów

Agnieszka Jasińska

PROKURENT

Sławomir Weselowski

Prezes

Władysław Majewski