

Radziejów, dnia 11 kwietnia 2024 roku

DPS.240.3.2024.

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą ”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

1. Brak informacji o wielkości zbiornika wody pitnej.
Odpowiedź: instalacja wody bytowej i przeciwpożarowej – rzut piwnicy i w opisie, również w kartach katalogowych.
2. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektów sieci zewnętrznych (zewnętrzna instalacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa. Brak w przedmiarach instalacji doziemnych na odprowadzenie np. wód deszczowych, doziemna instalacje kanalizacji sanitarnej
Odpowiedź: Opis razem z instalacjami wewnętrznymi.
3. Brak w przedmiarze studzienek na kanalizacje sanitarna i deszczowa, brak studni osadnikowej, wpusty deszczowe, przepompowni ścieków wykonana z betonowego zbiornika
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
4. Brak w przedmiarach zbiornika 150 m3 na magazynowanie wód opadowych.
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
5. Prosimy o wyjaśnienie ilości „białego montażu” Rozbieżność między dokumentacją techniczna a załączonym przedmiarem.
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
6. Brak w przedmiarach instalacji kanalizacji technologicznej.
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
7. Brak w przedmiarze podgrzewacza elektrycznego 10 l podumywalkowy.
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
8. Brak w przedmiarze „Kotłownia źródło ciepła” -zestawu zbiorników podziemnych o pojemności 2x4845l
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
9. Proszę o rozszerzenie pozycji z działu „Rurociąg pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem technicznym pozycja 81 o obmiar (szczegóły)
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.
10. Brak obmiaru na przyłączy wewnętrzne c.w.u. oraz cyrkulacji dla budynku istniejącego z rur preizolowanych, podwójna rura dla instalacji c.w. i cyrkulacji
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.

11. Brak w przedmiarze połączenia magistralą z rur stalowych preizolowanych prowadzonych w gruncie z pomieszczenia technicznego do projektowanego budynku (źródło ciepła). Brak w przedmiarze zestawy montażowe do gazu m.in. reduktor I stopnia, reduktor II stopnia, kolumna stalowa z kompensacją PE/stal, podejścia, bufor gazu dn 100,
Odpowiedź: Obmiary wykonać według projektu.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska