



ITT.6240.59.2023

Kraków, dnia 13 marca 2023r.

Inwestor:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie
al. Zygmunta Krasińskiego 11A
31 - 111 Kraków

Pełnomocnik:

Pan Bogumił Kidziak
ul. Lwowska 17 lok.5
00 - 660 Warszawa

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: zagospodarowania terenu działki

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii technicznej dla przedstawionych rozwiązań **zmiany zagospodarowania terenu dz. nr 116/3 obr 145, j.ew. Śródmieście przy al. Zygmunta Krasińskiego 11A w Krakowie, polegającej na przebudowie budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:**

1. Na terenie działki nr 116/3 obr. 145, j.ew. Śródmieście, w jej wschodniej części znajdują się przyłącze oraz instalacja kanalizacyjna do rozpatrywanego budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy al. Zygmunta Krasińskiego 11A w Krakowie.
2. Ze względu na kolizję projektowanej części podziemnej budynku z ww. instalacją kanalizacyjną, w ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć jej przebudowę, którą należy przeprowadzić w sposób niezakłócający odprowadzania ścieków z przedmiotowej nieruchomości.
3. Mając na uwadze lokalizację studni rewizyjnej na istniejącym przyłączu kanalizacyjnym w bardzo bliskiej odległości od projektowanej ściany części podziemnej budynku, na etapie prowadzenia robót należy ostatecznie potwierdzić, czy projektowana ściana koliduje z tą studnią.

/

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

W przypadku, gdy zachodzić będzie kolizja, należy wówczas wykonać zabudowę nowej studni rewizyjnej o średnicy min. $\varnothing 600\text{mm}$ na ww. przyłączy kanalizacyjnym oraz przewidzieć lokalizację tej studni w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej ściany części podziemnej budynku.

Powyższe będzie możliwe na koszt własny i we własnym zakresie Inwestora. Prace należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
5. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych. 1 egzemplarz mapy z potwierdzeniem wydania niniejszej opinii zwracamy w załączeniu.

Opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik x2 + 1 egz. mapy
2. ITT aa (O/07403/2023)
3. ITD (do dok. proj. L.inst.13652/III)
4. ISK w/m

SPECJALISTA
ds. Technicznych
Mariusz Witek

Opracowała: mgr inż. Justyna Płazieńska