



Poziom spodu rury przykanalika przy budynku dostosować do wierzchu fundamentu budynku w miejscu lokalizacji rur spustowych. Pomiędzy spodem przykanalika, a wierzchem fundamentu zastosować podsypkę piaskową gr. min. 15cm.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Modernizacja utwardzeń terenu w Składowicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu		
Adres	ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec		
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa		
Tytuł rysunku	Detal połączenia do kanalizacji istniejących rur spustowych		Nr rys. K-12
Opracował: mgr inż. Michał Miłosz upr. nr LOD/4214/PBS/20		Podpis:	Skala : 1 : 20
			Data : 05.2022