

Starosta Inowrocławski
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dn. 02.03.2021 r.

Znak sprawy: 6630.1.86.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 02.03.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), zarządzenia nr 46/2016 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 124/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego narad koordynacyjnych, zarządzenia nr 5/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 6/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarządzenia nr 31/2020 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz §19 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podjętego uchwałą nr 337/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, rozpatrzono wniosek:

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci: wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami
Lokalizacja:	Gmina: Inowrocław - M, Obręb: Inowrocław Obr. 6, dz.: 476 ark.67, 504 ark.67, 505 ark.67, 513 ark.67, 514 ark.67 ul. Wałowa
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INŻYNIERIA SANITARNA MGR INŻ. SŁAWOMIR MATUSZAK ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław
Projektant:	SŁAWOMIR MATUSZAK Inne upr.: budowlane: KUP/0139/PWOS/05
Przewodniczący:	Katarzyna Magiera, inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38, pok. 109 (parter)
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	19.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerował(a): Norbert Chwalisz, dn. 04-03-2021 18:13:53

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Stanowisko Przewodniczącego:

W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej zobowiązuje się inwestora do ich odbudowy przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego zatrudniającego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe z zakresu 3 - "geodezyjne pomiary podstawowe".

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 365.113-1537, 365.113-1541, 365.113-1585.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac. 2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. 3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru. 4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu. 5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław 6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej. 7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz: <ol style="list-style-type: none"> a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie; b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców; c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii; d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu. 8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu. 9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem. 10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław. <p>Uzgodnienie ważne 3 lata</p>	Alina Karska, alina.karska@enea.pl, Piotr Szymański, piotr.szymanski@enea.pl

Dokument wygenerował(a): Norbert Chwalisz, dn. 04-03-2021 18:13:53

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Miłosz Kobusiński, j.malcahn@multimedia.pl, M.Kobusinski@multimedia.pl
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	Przemysław Pacuska, przemyslaw.pacuska@netia.pl, Krzysztof Osiecki, krzysztof.osiecki@fiber.com.pl, krzysztof.osiecki@netia.pl
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	Uczestnik nieobecny na naradzie	Andrzej Marciniak, Andrzej.MarciniakMA@orange.com
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Uwagi do uzgodnienia: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniak 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowrocławiu tel. 52 356 58 21. 3. Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m. 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.	Marzena Bartecka, marzena.bartecka@psgaz.pl, Anna Haczyńska, anna.haczyńska@gdansk.psgaz.pl, robert.ratajczak@gdansk.psgaz.pl
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Nakielski, Jerzy Gliński, Tomasz.Nakielski@psgaz.pl
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Anna Piotrowska, Anna Janowska, inwestycje@pwikino.pl
8	Urząd Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	bmikolajczak@inowroclaw.pl, ahopcia@inowroclaw.pl, rkaiser@inowroclaw.pl, urząd@inowroclaw.pl
9	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Nr uzgodnienia ZT/296/2021 Uzgadniamy lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Wałowej dz. nr 476, 504, 505, 513, 514 obr. 6 ark. 67 w Inowrocławiu na następujących warunkach: 1. Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.	Elżbieta Linka, elzbieta.linka@zec.inowroclaw.pl, Anita Błażek - zastępca, anita.blazek@zec.inowroclaw.pl

Dokument wygenerował(a): Norbert Chwalisz, dn. 04-03-2021 18:13:53

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>2. Należy zachować odległość od skrajni istniejącej sieci i przyłączy ciepłowniczych do projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami minimum 2,00 m.</p> <p>3. W przypadku odkrycia przyłączy lub sieci ciepłowniczej fakt ten niezwłocznie zgłosić do ZEC sp. z o.o. Inowrocław jak również przed zasypaniem zgłosić pisemnie do odbioru.</p> <p>4. Prace w rejonie istniejącej sieci ciepłowniczej należy prowadzić ręcznie w obrębie 5.0 m z każdej strony.</p> <p>5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w tym rejonie należy powiadomić pisemnie ZEC Sp. z o.o. - Inowrocław z wyprzedzeniem 7-dniowym. W zawiadomieniu należy podać datę i numer n/n uzgodnienia.</p> <p>6. Zobowiązujemy inwestora do naprawy ewentualnych szkód powstałych na istniejącej sieci ciepłowniczej.</p> <p>7. Uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat od daty wydania.</p>	
10	Inne zainteresowane podmioty	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych stacjonarny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Na terenie planowanej inwestycji występują znaki osnowy geodezyjnej o nr 365.113-1537 i 365.113-1541 oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu kolorem żółtym, które na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podlegają ochronie.</p>	<p>Anna Cyrklaf - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, Katarzyna Magiera - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych</p>
	Wnioskodawca	Uczestnik nieobecny na naradzie	<p>PRACOWNIA PROJEKTOWO- INWESTYCYJNA INŻYNIERIA SANITARNA MGR INŻ. SŁAWOMIR MATUSZAK</p>

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodnicząca narady koordynacyjnej

z up. **TAROSTY**

Katarzyna Magiera
Zastępca Przewodniczącego
Narad Koordynacyjnych

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Dokument wygenerował(a): Norbert Chwalisz, dn. 04-03-2021 18:13:53

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



ZT/ 296 /2021

Inowrocław, dnia 26.02.2021 r.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
Inżynieria Sanitarna
Mgr inż. Sławomir Matuszak
ul. Rynek 25
86 – 200 Chełmno

Sprawa: uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Wałowej dz. nr 476, 504, 505, 513, 514 obr. 6 ark.67 w Inowrocławiu.

Uzgadniamy lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Wałowej dz. nr 476, 504, 505, 513, 514 obr. 6 ark.67 w Inowrocławiu na następujących warunkach:

1. Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Należy zachować odległość od skrajni istniejącej sieci i przyłączy ciepłowniczych do projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami minimum 2,00 m.
3. W przypadku odkrycia przyłączy lub sieci ciepłowniczej fakt ten niezwłocznie zgłosić do ZEC Sp. z o.o. – Inowrocław jak również przed zasypaniem zgłosić pisemnie do odbioru,
4. Prace w rejonie przyłączy i sieci ciepłowniczej prowadzić ręcznie w obrębie 5,0 m z każdej strony,
5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w tym rejonie powiadomić pisemnie ZEC Sp. z o.o. - Inowrocław z wyprzedzeniem 7 – dniowym w zawiadomieniu należy podać datę i numer n/n uzgodnienia.
6. Zobowiązujemy inwestora do naprawy ewentualnych szkód powstałych na przyłączach i sieci ciepłowniczej.
7. Uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat od daty wydania.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
WICEDYREKTOR
inż. Marek Paszkiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Piotr Pawlak

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik,
2. Aa – ZT.

Sprawę prowadzi:

