

Siemkowice, dnia 17.01.2022 r.

Numer postępowania: **IRŚ.271.1.15.2021**

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy postępowania pn.: **Rewitalizacja Zabytkowego Dworu Obronnego i Parku w Siemkowicach**

Zamawiający – Gmina Siemkowice informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Pytania dot. instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej. W związku z rozliczeniem ryczałtowym przetargu prosimy o uzupełnienie projektu odnośnie instalacji komputerowej lan w budynku w raz z przyłączem teletechnicznym oraz uzupełnienie projektu odnośnie instalacji CCTV tj. telewizji przemysłowej kamer monitoringu ponieważ nie ma nic w dokumentacji a w przedmiarze występuje pozycja montaż kamer kpl 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie prosimy o parametry kamer schemat szafy monitoringu oraz wskazanie pomieszczenia i wyposażenia centrum podglądu kamer i czy kamery tylko w obrębie budynku czy na parku również czy jest przyłącz internetowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Miejsca gniazd podłączeniowych instalacji komputerowej pokazano na rysunkach. Przyłącze internetowe oraz punkt dostępowy nie wchodzi w zakres inwestycji. Elementy systemu antywłamaniowego (w tym kamery) pokazano na rysunku A.24

Pytanie nr 2

Projekt określa przejście trasa kablową 1 m pod fosą prosimy o uzupełnienie projektu odnośnie jaką technologię należy wykonać przejście czy przewiert sterowany czy wykop (czy jest możliwość spuszczenia wody z fosy?).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Sposób wykonania przyłącza będzie zależny od przyjętego przez Wykonawcę Harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca będzie realizował prace po spuszczeniu wody z fosy to może wykonać wykop pod przyłącze energetyczne. W innym przypadku należy wykonać przecisk.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie projektu odnośnie systemu antywłamaniowego oraz systemu przyzywowego w toaletach.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Instalacja przyzywowa jest wymagana dla toalety dla osób niepełnosprawnych. W ramach instalacji należy zamontować załącznik z linką sprowadzoną do poziomu podłogi oraz sygnał dźwiękowy i akustyczny na zewnątrz toalety, nad drzwiami do niej.

Elementy systemu antywłamaniowego pokazano na rysunku A.24

Urząd Gminy w Siemkowicach

Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel./ fax 43 841 72 69

zamowienia@gminasiemkowice.pl | <http://www.gminasiemkowice.pl> | www.platformazakupowa.pl/pn/gminasiemkowice

Pytanie nr 4

Prosimy o jednoznaczne wskazanie gatunku drewna "liściastego" jaki ma zostać zastosowany do wykonania małej architektury, ławki, kosze, stojaki rowerowe, altana, deski pomostowe drewno na wykończenie słupków oraz pochwyty balustrady, ponieważ w projekcie nie ma jednoznacznej informacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Możliwe do zastosowania drewno to buk, jesion. Zamawiający dopuszcza realizację części w.w. elementów z drewna iglastego – sosna, świerk

Pytanie nr 5

W związku z brakiem konkretnych danych dot. wymiany zastawek typu Mnich, a jedynie lakoniczną informacją o "wymianie istniejących zastawek na nowe o tych samych parametrach technicznych" prosimy o podanie szczegółowych danych oraz wskazanie z jakiego materiału zastawki mają być wykonane.

Prosimy o przesłanie stosownych rysunków lub doprecyzowanie informacji o podanie:

- wysokości kanału Hk tj. odległości od dna kanału do poziomu gruntu
- szerokości kanału Bk
- wysokości Hz tj. całkowitej wysokości zastawki po zamknięciu wszystkich segmentów zawieradła oraz ile to zawieradło powinno posiadać segmentów?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z zapisami projektu – **należy wykonać remont zastawek istniejących** – wymieniając zniszczone urządzenia i ich części na takie same – o takich samych parametrach. Zastawki Wykonawca może obejrzeć na miejscu w trakcie wizji lokalnej. Szkic zastawki znajduje się na stronie 27 opisu do Projektu przebudowy parku w Siemkowicach.

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zofia Kotynia

Wójt Gminy Siemkowice
/podpisano elektronicznie/