



Wyjaśnienia treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 25.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy - stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych kostką „EKO”, Nr sprawy 007/2023**

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania – zestaw 1 z dnia 24.04.2023 r.

1. Czy Zamawiający w kosztorysie uwzględnił ilość koryta do wykonania pod pobocza z materiałów z recyklingu gr. 15 cm ? Według Wykonawcy, kosztorys nie uwzględnia wykonania koryta pod pobocza z materiałów z recyklingu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie uwzględnia w kosztorysie dodatkowego korytowania pobocza ponieważ pozycja zakłada uzupełnienie pobocza po uprzednim wykonaniu prac związanych z ustawieniem krawężnika wtopionego.

2. Czy po stronie Wykonawcy leży wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla każdej z ulic?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami § 11 ust.6 pkt 1 wzoru Umowy, w zakresie obowiązków Wykonawcy przez przystąpieniem do robót jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie jego zatwierdzenia od ZDMiKP dla każdej z ulic oddzielnie.

- II. Wyjaśnienia zostały udzielone w terminie ustawowym, w związku z tym, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)