

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 20.07.2021.



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.5.2021

dot.: postępowania „Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni”

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 12

Proszę o dołączenie czytelnej mapy z zakresem wykonania robót. Brak możliwości poprawnego odczytania wymiarów, opisów jak i stwierdzenia co należy wbudować. Legenda całkowicie nieczytelna.

Odpowiedź:

Obrys wykonany na projekcie zagospodarowania terenu. Legenda do pobrania w dokumentacji.

Projekt zagospodarowania terenu załączono w skali 1:500 co jest zgodne z wymogami zakresu i formy projektu budowlanego. Dodatkowo plik Świetlica zakres zag. Terenu PZT Kolor załączono w formacie .pdf z możliwością przybliżenia.

Pytanie nr 13

Proszę o podanie długości ogrodzenia, ewentualnych bram, furtek, które podlegają wycenie oraz doprecyzować parametry ogrodzenia:

- kolor
- średnice drutu
- czy zastosować podmurówkę, jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Projekt zagospodarowania terenu załączono w skali 1:500 wraz z zakresem wykonania ogrodzenia, bram i furtek. Plik załączono w formacie .pdf z możliwością przybliżenia. Ogrodzenia, lokalizację bram i furtek wskazano na ww. rysunku. Parametry poszczególnych elementów ogrodzenia wskazano w opisie technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego. Należy przyjmować wielkości furtek i bram w świetle przejścia/przejazdu wg. opisu technicznego branży architektonicznej projektu wykonawczego.

- długość ogrodzenia – zgodny z zakresem znajdującego się w obszarze zamówienia
- kolor - Parametry poszczególnych elementów ogrodzenia wskazano w opisie technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego.
- średnice drutu - Parametry poszczególnych elementów ogrodzenia wskazano w

opisie technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego.
- czy zastosować podmurówkę, jakiej wysokości? - Należy zastosować ogrodzenie systemowe. Podmurówkę i elementy montażowe należy zastosować zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Pytanie nr 14

Proszę o podanie grubości płyty ażurowej na miejsca postojowe wraz z podaniem koloru.

Odpowiedź:

Należy zastosować płyty betonowe ażurowe systemowe o gr. 8 cm (z atestem do stosowania na miejscach parkingowych) w kolorze szarym.

Pytanie nr 15

Proszę o podanie obmiaru nawierzchni z kostki do wykonania - brak możliwości obliczenia powierzchni.

Odpowiedź:

Projekt zagospodarowania terenu załączono w skali 1:500 – załącznik „Świetlica zakres zag. Terenu PZT KOLOR”. Nawierzchnie z kostki wskazano na ww. rysunku. Dodatkowo plik załączono w formacie .pdf z możliwością przybliżenia.

Pytanie nr 16

Rolety, które zostały opisane są roletami zewnętrznymi typu pliski czy zewnętrzne?

Odpowiedź:

Należy zastosować rolety wewnętrzne zgodnie z opisem technicznym branży architektonicznej pkt. 3.2.9

Pytanie nr 17

Pod jakie okna należy zastosować parapety?

Odpowiedź:

Parapety należy wykonać pod wszystkie okna. Należy stosować parapety systemowe zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowe zintegrowane z systemem stolarki okiennej o kolorze profili stolarki zewnętrznej. Wewnątrz budynku należy zastosować parapety z konglomeratu o gr. 2 cm w kolorze grafitowym imitujące naturalny **kamień**.

Pytanie nr 18

Proszę o szczegółowy opis wyposażenia łazienek wraz z podaniem ilości (kosze, suszarki, itp).

Odpowiedź:

Zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie wykonawczym, plik: WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK- ŚWIETLICA WIEJSKA_W_ŻUKOWIE _ PW GOTOWE.pdf

Pytanie nr 19

Czy szafki dwudzielne szatniowe wchodzi w zakres? Co oznacza ilość 16 szt 16 szt miejsc czy 16 zestawów? Jakie wymiary? Brak informacji.

Odpowiedź

Szafki dwudzielne nie wchodzi w zakres.

Pytanie nr 20

Czy do wyceny należy przyjąć do wyceny: ławki, kosze, meble ogrodowe, palenisko ogrodowe, stojaki ogrodowe, gazony? Opis przedmiotu zamówienia rezygnuje z wykonania parku, zieleni, siłowni zewnętrznej, placu zabaw.

Odpowiedź

Do wyceny **nie przyjmujemy** ławek, koszy zewnętrznych, mebli ogrodowych, paleniska ogrodowego, stojaków ogrodowych, gazonów.

Pytanie nr 21

Proszę o podanie ilości latarni oświetleniowych, które podlegają wycenie.

Odpowiedź

Wycenie podlegają wszystkie latarnie objęte w obszarze zakreślonym na mapie załącznik „Świetlica zakres zag. Terenu PZT KOLOR”. Zakres obejmuje 10 latarni (zaznaczone na żółto) – oświetlenie zewnętrzne wokół parkingów, budynku świetlicy wiejskiej. Należy doprowadzić zaprojektowany kabel do granicy zakresu w pętli (3 pętli zaznaczone strzałką), która w przyszłości zasilać będzie resztę lamp na terenie parku. Wszystkie sieci, instalacje i inne wskazane w MPZT które są na terenie objętym zamówieniem należy wykonać. Przyłącza należy wykonać w całości.

Pytanie nr 22

W związku ze zmniejszeniem zakresu zagospodarowania terenu, który należy wykonać w ramach danej inwestycji, mam pytanie czy ogrodzenia należy wykonać dla całej działki? Czy tylko wokół terenu wchodzącego w zakres inwestycji, zgodnie z rysunkiem "Zakres Przyjaźń Świetlica" przekazanego w odpowiedziach z dnia 06-07-2021r.?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 06.07.2021r. Załącznik „Zakres Przyjaźń Świetlica zastąpiono bardziej czytelnym rys. „Świetlica zakres zag. terenu KOLOR”

Pytania nr 23

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne, ponieważ są rozbieżności w całej dokumentacji przetargowej

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 3.2.2.-3.2.4. - opisu technicznego branży architektonicznej - projektu wykonawczego oraz pkt. 4.3.8. opisu technicznego branży konstrukcyjnej - projektu wykonawczego

Ponadto Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SWZ, pkt .V zawarto zapisy dotyczące równoważności materiałów , technologii robót, które dotyczą również dopuszczalności zastosowania równoważnych norm w stosunku do wskazanych konkretnych norm polskich. Ilekroć Zamawiający odwołuje się w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych norm polskich należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie i/lub normy innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.