

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.

1) Klimatyzację należy zamontować na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w pokojach o wymiarach: (strona budynku zachodnia - pokój nr 215 (dł. 5,85 m szer. 3,6 m, wys. 3,5 m), (strona budynku wschodnia pokój nr 216 (dł. 6,30 m szer. 3,5 m, wys. 3,5 m), nr 217 (dł. 6,30 m szer. 3,1 m, wys. 3,5 m), nr 218 (dł. 6,30 m szer. 3,3 m, wys. 3,5 m).

2) Wymagania techniczne jednostek naściennych:

- 1) klimatyzator ścienny- funkcja chłodzenia,
- 2) minimalna wydajność chłodzenia jednostki wewnętrznej 3,2 kW,
- 3) sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych: pilot bezprzewodowy,
- 4) urządzenia winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania.

3) Czynności do wykonania przez dostawcę urządzeń: Prace obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach 215, 216, 217, 218 w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:

- 1) wykonanie przebiegów przez przegrody budowlane,
- 2) montaż jednostki zewnętrznej,
- 3) montaż jednostki wewnętrznej,
- 4) montaż instalacji technicznej,
- 5) wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
- 6) wykonanie połączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
- 7) wykonanie zasilania elektrycznego, wykonanie bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń,
- 8) dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem.

4) Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

- a) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń przez okres 60 miesięcy (okres gwarancji),

- b) Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,
 - c) Wykonawca złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów,
 - c) Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.
 - d) usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:
 - serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego,
 - czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
 - usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,
 - e) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w ust. 4 pkt d, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę,
 - f) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem instalacji,
 - g) Wykonawca wykona przeglądy gwarancyjne 2 razy w roku (kwiecień – październik).
- 5) Dodatkowe wymagania:
- a. dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,
 - b. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń,
 - c. podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wraz

- z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,
- d. dostarczone urządzenia powinny być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2021 r.,
 - e. Wykonawca może złożyć ofertę równoważną o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w ust. 2 i jest zobowiązany zweryfikować podane w zapytaniu ofertowym parametry urządzeń, dostosowując ich do wielkości pomieszczeń. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż środek chłodniczy w zaoferowanym urządzeniu jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 - f. Zamawiający zaleca wizję lokalną w pomieszczeniach w których ma zostać wykonana usługa montażu instalacji klimatyzacyjnej.