POZIOM -4.17



POZIOM -3.17



POZIOM ±0,00



POZIOM +3.58



POZIOM +6.70



Wzmocnienie stropu
POZIOM ±0,00

Wzmocnienie stropu
POZIOM +3,58



1. Płaskowniki montowac do góry stropu oczyszczonego
2. Płaskowniki mocowac na kleju epoksydowym np Sikadur
3. Płaskowniki nalezy dokręcic do stropu za pomocą kotew wklejanych chemicznych w rozstawie co 25 cm M10
4. Stal S355

PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	x POZ.	RAZEM	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
1	1	HEA 120	1950	S355	2	1	2	3.90	19.90	38.81	77.61	0.68	1.32	2.64
	2	HEA 120	2000	S355	1	1	1	2.00	19.90	39.80	39.80	0.68	1.35	1.35
	3	BL 10x60	1800	S355	16	1	16	28.80	4.71	8.48	135.65	0.14	0.25	4.03
OGÓŁEM											253.06			8.02
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%											4.56			0.14
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%											5.06			0.16
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%											3.8			0.12
RAZEM:											266.48			8.44

UWAGI:

1. BETON C 25/30 W8
2. BETON PODKŁADOWY C 8/10 (B10)
3. STAL ZBROJENIOWA AIII-N (B500SP)
4. STAL KONSTRUKCYJNA S355
5. Klasa ekspozycji: XC2 – fundamenty
   Minimalne otulenie zbrojenia: dolne 4,5 cm; pozostałe 3,0 cm
6. Klasa ekspozycji: XC1 – pozostałe
   Minimalne otulenie zbrojenia: 2,5 cm
7. Wypuścić startery słupów żelbetowych
8. Wypuścić startery ścian żelbetowych
9. W miejscach otworów przeciąć zbrojenie główne i dopasować na budowie
10. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu: 1 m p.p.t.
11. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 8 cm
12. Naroża ścian należy uciąglić
13. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
14. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-851 Katowice, ul. Żelazna 17d p.135, www.aimarchitekci.pl
tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekci.pl

Nazwa projektu	**PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM WINDY**
Adres	41-250 Czeladź, ul. 1 Maja 27
Inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej z siedzibą w Czeladzi
Branża	KONSTRUKCJA
Projektował	mgr inż.T.Wroński upr.nrSLK/1787/PWOK07 upr. bud. bez ograniczeń do proj. w specjalności: konstrukcyjnej

Nr projektu	Data	Branża	Stadium	Skala
2021.10_03	GRUDZIEŃ 2021	KONSTRUKCJA	PW	1:100

Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA WINDY

Nr rysunku: K-01

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.