

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Jaraczewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-233
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 62 747 31 02
- 1.4.8.) Numer faksu: 62 747 31 02
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jaraczewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-475e755b-2e0d-11ef-86d2-4e696a6d8c25
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00562155
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-10-24

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00372946
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko obejmująca swym zakresem podstawowym, m.in:

- montaż zbiornika na wody z chlorowni - neutralizator
- montaż zbiornika bezpodływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 6 m3,
- Wykonanie nowych rurociągów zasilających oraz ssących do zbiorników retencyjnych:
  - \* wody surowej ze studni głębinowych do budynku SUW – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm,
  - \* wody uzdatnionej na projektowane zbiorniki retencyjne - PE100 SDR17 PN10 Dz160mm
  - \* wody uzdatnionej kolektor ssący z projektowanych zbiorników retencyjnych - PE100 SDR17 PN10 Dz225mm
  - \* wymiana fragmentu przy budynku sieci wodociągowej wody uzdatnionej - PE100 SDR17 PN10 Dz160mm
- kanalizacja wód technicznych - popłuczyny
- kanalizacja spustu wody z zbiorników retencyjnych
- kanalizacja odcieków z chlorowni
- demontaż istniejącej armatury i rurociągów – całość
- montaż mieszacza statycznego DN125mm – 1 szt.,
- montaż nowych trzech filtrów DN 1800 oraz aeratora DN1400 – 1 kpl.,
- montaż nowej armatury do zarządzania procesem uzdatniania wody
- montaż dmuchawy boczno-kanalowej do płukania filtrów – 1 szt
- montaż sprężarki śrubowej – 2 szt.,
- montaż bloku przygotowania sprężonego powietrza – 2 szt.,
- montaż szafy zasilająco-sterujących SUW wraz z oświetleniem i monitoringiem – 1 kpl.,
- montaż instalacji rurociągów technologicznych w materiale PVC oraz PE,
- montaż instalacji elektrycznych i automatycznego sterowania,
- montaż awaryjnego układu dozującego NaOCl oraz koagulat – 1 kpl,
- montaż zestawu hydroforowego II°
- montaż lampy UV
- wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej,
- dostawa pomp głębinowych oraz obudów termicznych studni głębinowych wraz z wyposażeniem
- linia kablowa nN
- wykonanie systemu wizualizacji i monitoringu wszystkich stacji SUW
- modernizacja pomieszczeń budynku
- remont pokrycia dachowego budynku
- wykonanie rozruchu stacji uzdatniania wody oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów zezwalających na użytkowanie obiektu SUW Rusko.

#### OPCJA:

1. remont istniejących zbiorników retencyjnych (opcja), w tym:
  - \* czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych i dna,
  - \* zabezpieczenie zbiorników powłokami z zaprawy natryskowej z atestem PZH,
  - \* dezynfekcja zbiorników,
  - \* demontaż starych i montaż nowych włączów do zbiorników,
  - \* wymiana wyposażenia AKPIA zbiornika.
2. czyszczenie i prace naprawcze betonowe odstoju wód popłucznych (opcja).

!!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac w zakresie:

- budowy dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 200m<sup>3</sup> wraz z podłączeniem do SUW;
- budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kW o maksymalnej powierzchni do 400m<sup>2</sup>.
- modernizacji studni głębinowych;
- utwardzenia terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe;
- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz furtką.

#### Założenia (przedmiot zamówienia):

wymiana filtrów, montaż aeratora; zestawu hydroforowego, osuszacza powietrza, pomp popłucznych, ruraru technologii SUW, zbiornika neutralizatora chlorowni, zasuw itp.), adaptacja pomieszczenia chlorowni, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego, zbiornika bezodływowego ścieków bytowo-socjalnych, itp., modernizacja pomieszczeń, elewacji budynku, naprawa pokrycia dachowego budynku wraz z przebudową węzła sanitarnego itd., dostawa pomp głębinowych i obudów studni, remont zbiorników retencyjnych, wykonanie systemu wizualizacji i monitoringu.

W ramach modernizowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Rusko należy wykonać system centralnego zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w gminie Jaraczewo poprzez zabudowę systemu nadzoru oraz wizualizacji procesów w oparciu o oprogramowanie typu SCADA.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2024-09-05

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

14 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** EKO-DBAJ Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 617-20-79-775

**4.3.3.) Ulica:** Gajówka

**4.3.4.) Miejscowość:** Cielcza

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 63-200

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2174202,77 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2024/BZP 00512432/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-09-05

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Wykonawca poinformował Zamawiającego, że na skutek opóźnień w łańcuchach dostaw kluczowych elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmienia się § 9 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: " Rozliczenie umowy za wykonane i odebrane przez Zamawiającego zadania nastąpi fakturą częściową płatną w 2025 r. oraz jedną fakturą końcową – płatną w 2025 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym".

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie

#### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Zamawiający poinformował również 3.10.2024 r. Wykonawcę, że w niniejszym postępowaniu nie będzie korzystał z żadnego wariantu opcji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych jedynie w ramach zakresu podstawowego, tj. za kwotę 2 095 344,75 zł brutto w okresie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy nr P-zp.271.01.07.2024