



Konin, dnia 09 kwietnia 2021 r.

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Koninie**

MZ.5580.11.4.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Gminie Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

- 1) wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 z wężem półsztywnym,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”,
- § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków”.

Termin wykonania obowiązku ustalam na: 30 kwietnia 2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 23 marca 2021 r. na podstawie upoważnienia z dnia 15 marca 2021 r. znak MZ.5580.11.2021 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 23 marca 2021 r. znak MZ.5580.11.2021. Protokół został podpisany przez

Panią Danutę Mazur – Wójt Gminy Krzymów, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek ma następującą charakterystykę pożarową. Jest to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, stanowiący jedną strefę pożarową o powierzchni użytkowej 2070,96 m² i kubaturze całkowitej wynoszącej 10813,86 m³.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1) hydranty wewnętrzne nie obejmują zasięgiem całej powierzchni strefy pożarowej na parterze oraz brak hydrantów wewnętrznych w piwnicy i na I piętrze,
- 2) brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku,
- 3) brak dokumentu potwierdzającego czyszczenie przewodów kominowych – dymowych w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- 4) pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenie składu paliwa stałego nie zostały wydzielone pożarowo,
- 5) odziały przedszkole nie spełniają wymagań rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W związku z ujawnieniem i nieusunięciem naruszeń opisanych w pkt. 1 - 3 pismem z dnia 25 marca 2021 r. znak MZ.5580.11.2021 zawiadomiono Gminę Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Natomiast na stwierdzone nieprawidłowości opisane w punktach 4 - 5 wystosowałem wystąpienie znak MZ.5580.11.1.2021 z dnia 25 marca 2021 r. o charakterze nie władczym.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. do Komendy Miejskiej PSP w Koninie wpłynęło pismo z dnia 31 marca 2021 r. znak RO.7021.1.2021 informujące, że nieprawidłowość nr 1 zostanie usunięta do 30 kwietnia 2022 r., nieprawidłowość nr 2 do 30 września 2021 r., natomiast nieprawidłowość nr 3 do 30 czerwca 2021 r.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. do Komendy Miejskiej PSP w Koninie wpłynęło pismo informujące, iż nieprawidłowość nr 3 zawiadomienia z dnia 25 marca 2021 r. znak MZ.5580.11.2021 została usunięta, co potwierdzono załączoną dokumentacją.

W związku z nieusunięciem nieprawidłowości opisanej w punkcie nr 1 nakazałem wykonanie obowiązku, o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji. W przypadku nieprawidłowości nr 3 decyzją umorzyłem postępowanie administracyjne w tym zakresie. Natomiast na nieprawidłowość nr 2 nałożyłem odrębną decyzję administracyjną.

Odnosząc się do sentencji przedmiotowej decyzji informuję, co następuje.

Budynek Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów, zgodnie z protokołem ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych został wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci dwóch hydrantów wewnętrznych 25 mm z węzłem płasko składanym, które zlokalizowano na parterze. Jednakże hydranty swym zasięgiem nie obejmują całej strefy chronionej na parterze. Odległość pomiędzy hydrantami wynosi 58 m (pomiaru

dokonano dalmierzem). Ponadto stwierdzono brak hydrantów wewnętrznych na piętrze oraz w piwnicy.

Katalog obiektów zobligowanych do wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową oraz forma wymaganych zabezpieczeń wynika z § 19 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

Ze względu na fakt, iż analizowany budynek został zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi w grupie budynków niskich wielokondygnacyjnych i stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni powyżej 1000 m², wymóg stosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w przedmiotowym obiekcie spełniony jest wprost. Ponadto brak objęcia zasięgiem hydrantami wewnętrznymi umożliwiającymi dotarcie prądem wody do każdego z pomieszczeń w budynku w przypadku powstania pożaru może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań gaśniczych w pierwszych minutach powstania pożaru, tym samym przyczyniając się do łatwego i szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że hydranty wewnętrzne zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* są urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Powyższe rozwiązania zamienne powinny zostać wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawczy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeśli zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, są szczególnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskają uzgodnienie z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Nakaz wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów w wewnętrzną sieć hydrantową w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązku umożliwia prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1) wyposażenie budynku w wewnętrzną sieć hydrantową w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym, z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie wykonanie obowiązku jest możliwe technicznie, gdyż nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonego uchybienia określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązanym jest Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tuż organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
M. P.
Miej. nr 104/Maciej Płarski

Otrzymują:

1. Gmina Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

Do wiadomości:

- ① Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, ul. Główna 1, 62-513 Krzymów – 1 egz. (ZPO).

RN