



- D

B

C

E
- Oprawy oświetlenia awaryjnego
- H, I, J

A, G
- CENTRALA SSP

ZASILACZ ZSP
- +WZ

WZ
- Elementy systemu sygnalizacji pożaru
- GAZEX
- Elementu systemu detekcji gazu
- 
- Przeciwpozarowy wyłącznik prądu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Liczba osób
1/1	Wiatrołap	plytki ceramiczne	-
1/2	Pokój biurowy IWP	panele podłogowe	1
1/3	Pokój biurowy IWP	panele podłogowe	1
1/4	Kierownik IWP	panele podłogowe	1
1/5	Korytarz IWP	wykładzina PVC	-
1/6	Korytarz	plytki ceramiczne	-
1/6A	Portiernia	plytki ceramiczne	1
1/7	Korytarz	plytki ceramiczne	-
1/8	Pom. gospodarcze (4)	wykładzina PVC	0
1/9	Sala szkoleniowa (5)	wykładzina PVC	tymcz. do 35
1/10	Pomieszczenie socjalne (6)	plytki ceramiczne	0
1/11	Korytarz	wykładzina PVC	-
1/12	Magazyn (7)	panele podłogowe	0
1/13	Magazyn (8)	panele podłogowe	0
1/14	Magazyn (9)	panele podłogowe	0
1/15	Magazyn (9A)	panele podłogowe	0
1/K1	Klatka schodowa	plytki ceramiczne	-
1/16	Pom. gospodarcze	plytki ceramiczne	0
1/K3	Klatka schodowa	plytki ceramiczne	-
1/17	WC D	plytki ceramiczne	0
1/18	WC M	plytki ceramiczne	0
1/K2	Klatka schodowa	plytki ceramiczne	-
1/19	Pom. gospodarcze (19)	wykładzina PVC	0
1/20	Korytarz IZK	plytki ceramiczne	-
1/21	IZK Archiwum (15)	panele podłogowe	0
1/22	IZK Archiwum (15)	panele podłogowe	0
1/23	Pokój kierowcy (14)	panele podłogowe	1
1/24	Korytarz	plytki ceramiczne	-
1/25	Pokój biurowy IER (13)	panele podłogowe	2
1/26	Pokój biurowy (12)	panele podłogowe	1
1/27	Pokój biurowy (11)	panele podłogowe	3
1/28	Pokój biurowy (10)	panele podłogowe	1
1/29	Korytarz	plytki ceramiczne	-
1/30	Pom. gospodarcze (18)	panele podłogowe	0
1/31	Pom. gospodarcze (19)	panele podłogowe	0

SKALA: 1:100		<b>NB PROJEKT</b> 65-019 Zielona Góra, ul. Dworcowa 39		
OBIEKT:		Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2		
RYS. NR: PT-07		NAZWA RYS: Rzut poziomy - Parter Projekt Techniczny - Prace elektryczne		
Projektant Elektr.		mgr inż. Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14	IMIE I NAZWISKO	DATA
Sprawdził Elektr.		mgr inż. Eugeniusz Giża 66/8/7ZG	PODPIS	DATA