



Wieleń, 2021-12-16

KTI.271.33.2021

**Otrzymują wykonawcy,
którzy pobrali SWZ**

zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Al. Zamkowa w Wieleniu- I etap.”

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wielień, jako Zamawiający zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

„Prosimy o informację jaką metodą należy wykonać sieć wodociągową, tj. bezwykopową na całym zadaniu czy wykopem otwartym ? Z kosztorysu ofertowego nr WIE-19-001 poz. 70 wynika, że całość zadania dotyczy metody bezwykopowej, natomiast w opisie technicznym mowa jest o wykopie otwartym.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisem SWZ Rozdz. IV pkt 6 „Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ. Przedmiary załączone do dokumentacji przetargowej należy traktować jako materiał pomocniczy. Nie stanowią one podstawy do wyceny robót.”

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową.

Z up. Burmistrza
/-/ Jan Graczyk
Zastępca Burmistrza
/Kierownik Zamawiającego/