



Nr obwodu	-
Nazwa obwodu	Zasilanie rozdzielnicy

RG/10.1	...	RG/10.n	RG/20.1	...	RG/20.n	RG/30.1
Istniejące obwody zasilania oświetlenia			Istniejące obwody zasilania			Zasilanie projektowanej rozdzielni RP

Zasilanie z rozdzielnicy głównej RG	Ochrona przeci-wprzepięciowa	Kontrola napięcia	RP/1	RP/2	RP/3
			Projektowane zasilanie przepompowni wód nr 1	Projektowane zasilanie przepompowni wód nr 2	Projektowane zasilanie pompy nr 3
			5,5kW	5,5kW	0,75kW

Schemat blokowy projekowanej instalacji



UWAGI DLA ROZDZIELNICY ISTNIEJĄCEJ RG:
1. Wykonać opisy aparatów i maskownic projektowanych.

UWAGI DLA PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RP:
1. Rozdzielnicę wykonać jako szafkę natynkową.
2. Rozdzielnica 36 - modułowa, IP65.
3. Wykonać opisy aparatów i maskownic.
4. W rozdzielnicy zamieścić schemat ideowy.
5. Wymiary rozdzielnicy (mm): szer. 320, wys. 600, gł.155.
6. Stopień ochrony: IK09.
7. Klasa izolacji: II

INWESTYCJA	**Budowy odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez zbiornik retencyjny oraz remont drenażu opaskowego i ścian fundamentowych części podpiwniczonej budynku przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu**		
LOKALIZACJA	**dz. nr 102/3, obręb 60 dębiec , gmina Poznań, powiat poznański, woj. wielkopolskie**		
INWESTOR	**Miasto Poznań** **Plac Kolegiacki 17** **61-841 Poznań**		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	ARCHENIKA	Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kapka	WKP/0169/POOE/12	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Dalkowski		
TREŚĆ RYS.			SKALA
Schemat zasilania			-:-
DATA	PAŹDZIERNIK 2020	NR KONTRAKTU	198
BRANŻA IE	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	ES-01

Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.