




**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, Polna 1

p. dyr. ...  
15.11.07



Warszawa, dnia 6 listopada 2007 r.

WZ 5560/248/07

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) oraz art. 124 kpa, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do budynku Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27, nadesłanego przy piśmie znak SWZPZPOZ/ET/DT/N/103/2007 z dnia 3 października 2007 r. -

**wyrażam zgodę**

na proponowany przebieg drogi pożarowej do średniowysokiego (IV kondygnacyjnego) budynku szpitalnego, przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie, pokazanej na załączonym planie sytuacyjnym, niespełniającej wymagań przepisów ze względu na:

1. Występowanie drzew o wysokości powyżej 3 m pomiędzy budynkiem szpitala a drogą pożarową.
2. Brak przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku.
3. Pozostawienie przebiegu dojazdu pożarowego prowadzącego na dziedziniec szpitala w odległości ca. od 2,70 – 3,0 m od ściany budynku przy wymaganej odległości min. 5 m.

**pod warunkiem**

1. Dostosowania dźwigów osobowych i towarowych w budynku do potrzeb ekip ratowniczych w ograniczonym zakresie tj. zasilania w energię elektryczną przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem o odporności ogniowej EI 90 oraz sterowania w przypadku powstania pożaru.

2. Wykonania drogi pożarowej na dziedzińcu z nawierzchni zapewniającej nośność nie mniejszą niż 100 kN na oś o szerokości nie mniejszej niż 5 m przy zachowaniu minimalnego promienia zewnętrznego drogi pożarowej 11 m.
3. Wyposażenia budynku szpitala w system sygnalizacji pożarowej z ochroną całkowitą.
4. Podłączenia ww. systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej.
5. Wyposażenia budynku szpitala w dźwiękowy system ostrzegawczy.
6. Zrealizowania wszystkich rozwiązań technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidywanych w części graficznej i opisowej wniosku polegających min. na wyposażeniu:
  - a) korytarzy i klatek schodowych w budynku w oświetlenie ewakuacyjne.
  - b) budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową

### **Uzasadnienie**

Przy wyrażeniu stanowiska wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu w otoczeniu przedmiotowych budynków oraz usytuowanie działki.

Uwzględniając powyższe oraz proponowane rozwiązania zamiennie i wymagane przepisami, jak również czas dojazdu wynoszącego ok. 3 min. od najbliższej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG 3) oddalonej o ca. 1,5 km oraz możliwość dostępu z dziedzińca do wszystkich klatek schodowych uznaje się, że nie ulegną pogorszeniu warunki ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku oraz będą zapewnione niezbędne warunki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Przy uzgodnieniu ww. rozwiązań zamiennych uwzględniono również zapewnienie strony o opracowaniu Ekspertyzy technicznej w myśl § 2 ust. 2 Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.).

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową.

### **Pouczenie**

W/w postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Niniejsze postanowienie nie sankcjonuje uchybień wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów techniczno budowlanych w tym zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.).

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Andrzej Ratyński  
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

- ① Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
ul. Nowowiejska 27,  
00-665 Warszawa
2. Delegatura BAIPP Urzędu  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście  
ul. Nowogrodzka 43  
00-691 Warszawa
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
ul. Bagatela 14  
00-585 Warszawa
4. Komendant Miejski PSP  
m.st. Warszawy
5. a/a