

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Numer postępowania: **PN 55/11/2022 – kioski IT.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że w dniu 21.11.2022 r. (godz. 17:42:50), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

Proszę o informację czy kioski mają być uziemione. Jeśli tak to w ilu punktach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłączenia wszystkich dostarczonych szaf IT do bednarki znajdującej się w przestrzeni pod podłogą techniczną dla każdej z dostarczonej szafy oraz każdego dostarczonego klimatyzatora międzyrzędowego. W związku z tym należy wykonać 144 połączenia wyrównawcze po jednej dla każdej szafy oraz dla wszystkich dostarczonych klimatyzatorów przy pomocy dostarczonego przewodu ochronnego o średnicy nie mniejszej niż 16 mm² oraz dostarczonych zacisków na bednarkę.