

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zadania pn.

„dostawa kontenerowej kotłowni gazowej LPG o mocy 1,4 MW”

I. Zamawiający

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 50
44-280 Rydułtowy

II. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerowej kotłowni gazowej LPG o mocy 1,4 MW.
2. Zakres i rodzaj robót: dostawa kompletnej kontenerowej kotłowni gazowej LPG o mocy 1,4 MW.
3. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje w szczególności:
 - 1) Uzyskanie wszelkich opinii, decyzji oraz uzgodnień, zawiadomień wynikających z obowiązującego prawa i oświadczeń do realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
 - 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów do czasu zakończenia realizacji inwestycji bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- 1) Opinię techniczną obiektu (kontenera),
- 2) Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót (wszystkie niezbędne branże) – 5 egz. w wersji papierowej (2 egz. przeznaczone dla Inwestora z pozwoleniem na budowę) + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,
- 3) Kosztorysy i przedmiary prac - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,
- 4) Projekty wykonawcze (wszystkie niezbędne branże wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia) ze stopniem szczegółowości umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych, określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,
- 5) Harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający etapowanie robót i uzgodniony z Użytkownikiem i Zamawiającym - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- 6) Odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem zadania - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,

III. Parametry doboru kotłowni gazowej o mocy 1,4 MW:

- 1) Kontener kotłowni.
- 2) Kocioł niskotemperaturowy stalowy wraz z armaturą.
- 3) System detekcji gazu.
- 4) Kompaktową stację uzdatniania wody.
- 5) Parametry obliczeniowe dla sieci CO 110/55°C.
- 6) Ciśnienie robocze sieci CO max.6 bar.
- 7) Pompy mieszające i obiegowe.
- 8) Automatyczne uzupełnianie zładu wraz z wodomierzem z modułem zdalnego odczytu firmy DIEHL Metering.
- 9) Instalacje wewnętrzne,(rury, kształtki, izolacje) wraz z instalacją elektryczną, CO i wentylacją.

- 10) Ogrzewanie elektryczne kontenera zapewniające utrzymanie temperatury gwarantującej zabezpieczenie przed zamarznięciem i uszkodzeniem instalacji wewnątrz kontenera podczas postoju kotła.
- 11) Podłączenie stalowe (nierdzewne) do kominia o długości **około 5 mb i średnicy dn 450 mm.**
- 12) Ochronę odgromową obiektu.
- 13) Wyprowadzone podłączenia: do instalacji gazowej LPG, do sieci CO dn 100 mm (zasilanie, powrót), do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej.
- 14) Rozruch, szkolenie obsługi i odbiory (instrukcje obsługi).

IV. Dodatkowe wytyczne do oferty:

Kotłownia kontenerowa powinna mieć wymiar umożliwiający transport na miejsce posadowienia, lub ewentualnie budowę modułową umożliwiającą łatwy montaż. W zakres zadania wchodzi wykonanie fundamentów do posadowienia kontenera. Przewody rurowe powinny posiadać izolację. Kotłownia kontenerowa dostarczona przez Wykonawcę musi być nowa, wyposażona w sprzęt ppoż. I tablice ostrzegawcze, posiadać gwarancje producenta. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wszystkie urządzenia, elementy i materiały występujące w kotłowni kontenerowej powinny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia powinny mieć oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11.07.2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą mieć decyzję Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu do eksploatacji.

Mapę do celów projektowych dostarczy Zamawiający.

Termin wykonania : **30 sierpnia 2021 roku.**

1) Termin związania ofertą:

60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2) Miejsce złożenia ofert:

Oferty cenowe należy złożyć za pomocą <https://platformazakupowa.pl/> w terminie do dnia **15.03.2021 do godz. 9:00** .

Oferta musi zawierać:

- a) Cenę kompletnej kontenerowej kotłowni LPG wraz z transportem i montażem.
- b) Termin dostawy kotłowni kontenerowej do PPZOZ Rydułtowy wraz z terminem uruchomienia.
- c) Informacji o udzielonej gwarancji na dostarczony kontener i wyposażenie.
- d) Schemat oraz zestawienie materiałów kotłowni kontenerowej.
- e) Parametry pracy kotłowni kontenerowej LPG.
- f) Wymiary kontenera i rozmieszczonych urządzeń wewnętrznych.

3) Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Tadeusz Szymczak – tszymczak@ryd.com.pl, tel. kont. 785 781 723

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.