



BITWA WARSZAWSKA

Poznań, dnia 02. lipca 2020r.

31 Baza Lotnictwa Taktycznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
nr sprawy ZP 37/VI/20

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy PZP;

PYTANIA WYKONAWCÓW i odpowiedzi Zamawiającego

Pytania:

Zadanie nr 1

W poz. 128 Czy Zamawiający dopuszcza kolor RAL 9003?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor RAL 9003.

W poz. 175 Czy zamawiający dopuszcza grubość przewodu 6mm², 17W/m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość przewodu 6 mm², o mocy 17W/m z temperaturą aktywacji taką samą co w opisie przedmiotu zamówienia.

W poz. 184,186 Czy zamawiający dopuszcza oprawę z zakresem temp. Otoczenia -20°C do +40°C

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zakresu temp. pracy do +40°C.

W poz. 211 Czy zamawiający dopuszcza Sygnalizator o temp. pracy do -35°C do +55°C i większym obciążeniem prądowym układu sygnalizatora optyczno-akustycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sygnalizator o temp. do -35°C do +55°C i większym obciążeniem prądowym układu sygnalizatora optyczno-akustycznego.

W poz. 212 Czy zamawiający dopuszcza zasilacz impulsowy 25W, sprawność 78%, temp. pracy -20°C do +40°C, który spełnia normę EN-PN 61204-...

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacz impulsowy 25W, sprawność 78%, temp. pracy 20°C do +40°C, który spełnia normę EN-PN 61204...

Zadanie nr 2

W poz. 24 Czy zamawiający dopuszcza wyl. różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie B32A/30mA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o

prądzie B32A/30mA.

W poz. 25 Czy zamawiający dopuszcza wył. różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie C32A/30mA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 3 fazowy o prądzie C32A/30mA.

W poz. 153,155 Czy zamawiający dopuszcza oprawę z zakresem temp. Otoczenia -20°C do +40°C

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zakresu temp. do +40°C.

W poz. 157 Jaką min. trwałość użytkową i liczbę cykli wł/wył. wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga trwałość min. 40000h, liczba cykli wł./wył. min. 20000.

W poz. 119 Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę w kolorze białym z tymi samymi parametrami co w opisie przedmiotu zamówienia.

W poz. 120,121 Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnicę IP40 w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozdzielnicy IP40.

W Poz. 177 Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę LED R-63 zamiast R-80?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza żarówkę LED R-63, ponieważ jest mniejsza niż R-80.

Zadanie nr 3

W poz. 60. Czy zamawiający dopuszcza oprawę z zakresem temp. Otoczenia -20°C do +40°C

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zakresu temp. do +40°C

z up. **DOWÓDCY**

plk mgr inż. Radosław ŚNIEGÓŁA