

Kraków, 30.09.2022r.
Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 87
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.71.917.2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania DZ.271.71.2022 „Utworzenie czterech sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II”

Szanowni Państwo,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie informuje, że:

I. w związku z przedmiotowym postępowaniem wpłynęło pytanie Wykonawcy:

Projekt przewiduje, że należy zamontować nowe czujki pożarowe kompatybilne z systemem Polon6000 zamontowanym w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdującym się w Pawilonie M-V”. Na budynku jednak nie wykonano systemu Polon6000. Proszę o informację, czy należy: a/ dostarczyć i zamontować czujki i pozostałe elementy nowego systemu pożarowego kompatybilne z systemem Polon6000 i przygotowaną pętlę pożarową pozostawić do wpięcia i uruchomienia wykonawcy realizującego projekt: „Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdującym się w Pawilonie M-V”? b/ dostarczyć i zamontować czujki i pozostałe elementy nowego systemu pożarowego kompatybilne z systemem Polon6000 oraz dostarczyć, zamontować, wpiąć w sieć central i uruchomić nowy węzeł systemu Polon6000 zgodnie z zapisami projektu: „Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Pawilonie M-II i zintegrowanie z systemem Polon 6000 znajdującym się w Pawilonie M-V”? Jeśli tak, proszę o jego udostępnienie. c/ dostarczyć i zamontować czujki i pozostałe elementy systemu pożarowego kompatybilne z istniejącym systemem SSP w budynku, które za parę miesięcy będą do demontażu?

Odpowiedź: Należy dostarczyć, zamontować czujki, pozostałe elementy nowego systemu pożarowego kompatybilne z systemem Polon6000 oraz dostarczyć, zamontować, wpiąć w sieć central i uruchomić nowy węzeł systemu Polon6000. Po wykonaniu instalacji należy zaktualizować o nowe elementy system wizualizacji Veno działający w szpitalu.

II. Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 05.10.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2022 r. o godz. 10:30. W związku ze zmianą

terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega przedłużeniu. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.11.2022 r.

- III. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ, nadając im brzmienie, jak poniżej:
- 1) pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.11.2022r.
 - 2) pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia 05.10.2022 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 - 3) pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2022 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).
- IV. Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.