



PLASKOWNIK FeZn 25x4mm2

ZŁĄCZE KONTROLNE
Przewody odprowadzające wykonać drutem fi8 ocynkowanym

OPRAWY EWAKUACYJNE ORAZ OPRAWY WYPOSAŻONE W WKŁADY BATERYJNE
MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

PWP GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIW POŻAROWY

OPRAWA CRUISER 2 LB LED 108W 14550LM 4000K SZARY

OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2x18W

OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 5W
DO POMIESZCZEN 10m>h>4m

PODŚWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY z WKŁADEM BATERYJNYM 1h
ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

GNIAZDO WTYKOWE p/I PODWÓJNE HERMETYCZNE
MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1m

WYPUST TECHNOLOGICZNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU	
Funkcja pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	
1. HALA TENISOWA trawa syntetyczna	608,89
Pow. użytkowa razem:	608,89

CHEM - TECH Paulina Kaczmarska tel. 601 163 357 biuro@kaczmarscy.com.pl 98-300 Wielun ul. P.O.W. 36	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
	Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	Zadanie:	PRZEBUDOWA KORTÓW TENISOWYCH NA TERENIE MOSIR "RELAKS" - ETAP II		
	Nazwa rys:	RZUT PRZYZIEMIĄ		
	Adres:	98-220 Zduńska Wola ul. Kobusiewiczza (dz. nr ewid. 198/7, obręb 14)		
	Projektant: Instalacje elektryczne	mgr inż. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA	upr. nr 67/01/WŁ	
	Inwestor:	Miasto Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12	SKALA 1 : 100	08.2019 E1