

Żukowo, dnia 01.02.2021r

Gmina Żukowo



ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo

ZP.271.44.2020

Dot. Postępowania pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie".

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie

Proszę o pilne prawidłowe umieszczenie zestawienia stali zbrojeniowej. W odpowiedzi nr 36 z dnia 12 stycznia 2021 podano "**W załączeniu przekazujemy kompletny projekt branży konstrukcyjno-budowlanej**". Informuję iż załączony projekt **nie jest kompletny tzn załączone zestawienie stali zbrojeniowej elementów żelbetowych to bubel.** Całe zestawienie ma 8136 kg zbrojenia. Brak wyszczególnionego zbrojenia stropu nad parterem i piętrem. Na rysunkach K02 i K03 - rzut konstrukcji parteru i piętra w opisie jest "PŁ1 - PŁ2 strop żelbetowy". W zestawieniu stali takie elementy nie występują. W udostępnionej dokumentacji także brak wzmianki aby te stropy miały być żelbetowe prefabrykowane. W SIWZ rozdział II ust. 6 podano "Przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą" więc nie powinno się wyceniać na ich podstawie a zweryfikować z dostarczoną dokumentacją i na tej podstawie sporządzić wycenę.

Odpowiedź

Odnosnie stropów nad parterem i I piętrem: na rysunkach PT z 12/2020 K02 i K03 widnieją oznaczenia "PŁ1 - PŁ2 - strop prefabrykowany typu filigran, zbrojenie prefabrykatu i grubość stropu według projektu dostawcy konstrukcji". Finalnie strop typu filigran jest stropem - płytą żelbetową, częściowo prefabrykowanym z nadbetonem konstrukcyjnym wylewanym na budowie. Zgodnie ze standardową procedurą postępowania (przetargowego) w takim przypadku należy wycenić i dostarczyć stropy od producenta takowych i postępować zgodnie z projektem producenta stropu. Ze względów konstrukcyjnych i technologicznych, nie jest zalecane stosowanie "tradycyjnego" stropu monolitycznego. Należy zastosować zgodnie założeniami w projekcie strop typu filigran. Zestawienie stali nie uwzględnia zbrojenia tych pozycji, należy uwzględnić w cenie stropów w całości (z uwzględnieniem projektu producenta) Producenci przykładowi z woj. pomorskiego:

1. Leier Polska S.A. Zakład Malbork
2. Zakład Prefabrykacji BARKOCZYN Sp. z o.o.
3. Grupa Pekabex - Oddział Gdańsk
4. inBet Sp. z o.o.

5. Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

W załączeniu Zamawiający ponownie przekazuje rysunki K02 i K03.

Niniejsza odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SIWZ.