

Olecko, 06.12.2024 r.

Zn. spr.: S.270.2.5.2024

*Dotyczy: Wiadomość w postępowaniu: Budowa budynku przeznaczonego na potrzeby szkółki leśnej (budowa dołu na sadzonki)*

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu na „Budowę budynku przeznaczonego na potrzeby szkółki leśnej (budowa dołu na sadzonki – lodowni)”, zn. spr.: S.270.2.5.2024 wpłynęło w dniu 05.12.2024 r. następujące zapytanie:

„*Proszę o wyjaśnienie:*

- 1. Projekt zakłada wykonanie więźby dachowej z drewna klasy C27 która jest ciężko dostępna i znacznie podnosi koszt inwestycji, czy można zamienić klasę drewna na więźbę dachową na C24 lub niższą?*
- 2. Czy drewniane elementy wiązarów mogą być standardowej grubości 4,5 cm, a nie jak zakłada projekt 3,8 cm?”*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuje, iż:

Ad.1 - Klasa drewna wynika z obliczeń konstrukcyjnych SGN i SGU więc nie może być zmieniona na niższą. Do szacowania kosztorysu ofertowego należy więc wycenić taką klasę drewna jaka jest w dokumentacji technicznej.

Ad.2 – Parametry nie mogą zostać zmienione. Wycena i realizacja zamówienia ma nastąpić zgodnie z dokumentacją projektową.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, nie zaś jej modyfikację.

Z poważaniem

**Nadleśniczy**  
**Nadleśnictwa Olecko**  
Zbigniew Piotr Poniatowski  
/podpisano elektronicznie/