



Strzelce Wielkie, 27.10.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie
NIP: 5080013940
REGON: 151398646

Strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/strzelce_wielkie

Znak sprawy: ZP.271.9.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych pn. „Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

- 1.Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jako jeden z elementów robót- ułożenie podkładów wentylacyjnych elastycznych pod wykładzinę sportową. Proszę o informację, jakiego rodzaju ma to być podkład?
- 2.Czy podkład wentylacyjny ma być klejony do podłoża , czy ma być układany luzem?
- 3.Zgodnie z normą PN-EN 14904 dotyczącą podłóg sportowych minimalne odbicie piłki powinno wynosić 90%. Państwo oczekujecie odbicia piłki na poziomie 80%. Proszę o korektę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4.Jaką grubość minimalną powinna mieć warstwa użytkowa w wykładzinie sportowej , aby była odporna na odkształcenia i ruch?

Odpowiedź:

Ad.1.

Podkład wentylacyjny powinien być elementem systemowym producenta wykładziny sportowej i posiadać budowę umożliwiającą wentylację przestrzeni parkietu. Grubość podkładu minimum 1,5 mm, odporność na wgniecenia max 0,5 mm.

Ad.2.

Podkład ma być układany luzem i mocowany miejscowo na krawędziach, aby się nie przesunął. Do podkładu następnie powinna być klejona wykładzina sportowa.

Ad.3.

Zamawiający wymaga parametru odbicia piłki $\geq 90\%$

Ad.4.

Dla zapewnienia odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i długiego okresu użytkowania, wykładzina sportowa powinna posiadać wierzchnią warstwę kompaktową z PVC o grubości co najmniej 1 mm.

WÓJT
Marek Jednak