

GMINA SADOWNE

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne

NIP 824-17-08-503

Sadowne, 8 listopada 2023 r.

GPI.271.16.2023

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w związku z zapytaniami z dnia 7 listopada 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Remont / modernizacja drogi gminnej nr 420632W ul. Grunwaldzkiej w Sadownem*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

Czy Wykonawca ma obowiązek dołączyć kosztorys ofertowy do oferty?

Odpowiedź:

Przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Kosztorys ofertowy nie jest wymagany.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie ilości urządzeń do regulacji wysokościowej w rozbiciu na ilość zasuw wodociągowych oraz ilość włączów kanałowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje 3 zasuw wodociągowe i 15 włączów kanałowych (w tym 3 duże). W przedmiarze robót wskazano błędną wartość. W załączeniu poprawiony dokument.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie prawidłowej szerokości poboczy, W przedmiarze 0,75 m, natomiast na PZT 1,0 m.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania poboczy o szerokości 0,75 m. PZT stanowi wyłącznie materiał poglądowy.

Pytanie 4:

Prosimy o dołączenie do postępowania projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Załączono projekt stałej organizacji ruchu.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Przygotowała:

Katarzyna Wiechowska
tel. 25 675 34 61