



Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl. obwodu	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	370W	1,7 W	S301 B10A	S301 C16A




stacja trafo - Chęciny nr 962




Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl. obwodu	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	630W	0,96 A	3xS 301 B 10A	S303/C-16A
2.	630W	0,96 A	3xS 301 B 10A	
3.	333W	1,52 A	S 301 B 10A	
4.	74W	0,48 A	S 301 B 10A	



Legenda:

-  **Oprawa ledowa o mocy 37 W z gniazdem ZHAGA szt. 12**
-  **(oprawy z systemem redukcji mocy) istn. oprawa typu OW**
-  **wymianiana opraw na ledowe o mocy 35W szt.: 46**

 Pracownia Projektowa Studioprojekt Zbigniew Zieliński				25-415 Kielce ul. Górna 20 pok. 123	
Obiekt:	MODERNIZACJA OŚWIEPLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY CHĘCINY			Adres:	CHĘCINY - LINIA NN ZE STACJĄ TRAFO NR 962
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia			Stadium:	Projekt wykonawczy
Opracował:	SPECIALNOŚĆ			UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektował:	Zbigniew Zieliński			elektryczna	KL-387/93
Sprawił:					
Inwestor:	GMINA CHĘCINY			Data:	03-2024
				skala:	-
					Nr rysunku: 12