



LEGENDA :

- |   |        |
|---|--------|
| 1. POMPA CIEPŁA GRUNTOWA O MOCY 73.5 KW     | 1szt.  |
| 2. POMPA CIEPŁA GRUNTOWA O MOCY 52 KW       | 1szt.  |
| 3. ZABEZPIECZENIE DOLNEGO ŹRÓDŁA SZB 65F-25 | 1szt.  |
| W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ :                   |        |
| - ZAWÓR BEZPIECZENSTEA                      |        |
| - ZAWÓR SPUSTOWY                            |        |
| - NACZYNNIE WZBIORCZE NG25                  |        |
| - SEPERATOR POWIETRZA DN 50                 |        |
| 4. ZABEZPIECZENIE DOLNEGO ŹRÓDŁA SZB 65F-25 | 1szt.  |
| W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ :                   |        |
| - ZAWÓR BEZPIECZENSTEA                      |        |
| - ZAWÓR SPUSTOWY                            |        |
| - NACZYNNIE WZBIORCZE NG35                  |        |
| - SEPERATOR POWIETRZA DN 65                 |        |
| 5. ZAWÓR ODCINAJACY DN 65                   | 1 szt. |
| 6. ZAWÓR ZWROTNY DN 65                      | 3szt.  |
| 7. POMPA OBIEGU DOLNEGO ŹRÓDŁA              | 1szt.  |
| 8.ZAWÓR ODCINAJĄC DN 80                     | 2szt.  |
| 9.POMPA OBIEGU DOLNEGO ŹRÓDŁA               | 1szt.  |
| 10.ZAWÓR ZWROTNY DN 80                      | 1szt.  |
| 11. NACZYNNIE WZBIORCZE NG 35               | 1szt.  |
| 12.BUFOR C.O. POJ. 500L                     | 1szt.  |
| 13.POMPA OBIEGU C.O. P.C. 52KW              | 1szt.  |
| Q - 1.78M3/H H - 2.5 KPA                    |        |
| 14.POMPA OBIEGU C.O. P.C. 73.5 KW           | 1szt.  |
| Q - 2.51 M3/H H - 2.5 KPA                   |        |
| 15.ROZDZIELACZ DOLNEGO ŹRÓDŁA POWRÓD        | 1szt.  |
| DN 150, L - 1.0M                            |        |
| 16.ROZDZIELACZ DOLNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIE     | 1szt.  |
| DN 150 , L - 1.0M                           |        |



ENVITERM

ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry  
tel. +48 531 877 335; e-mail: biuro@envterm.pl  
NIP: 645 255 19 31; REGON: 367531084

TEMAT	WYMIANA NIEEKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIŃCZYCACH NA POMPĘ CIEPŁA.		
ADRES INWESTYCJI	42-350 PIŃCZYCE , UL. ŚLĄSKA 3		
INWESTOR	GMINA KOZIEGŁOWY 42-350 KOZIEGŁOWY UL. PL. MONIUSZKI 14		
TREŚĆ RYS.	RZUT MASZYNOWNI		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kamila Kucharska	upr. nr WKP/0424/POOS/19	
SPRAWDZIŁ			
ETAP/BRANŻA PBW / S	DATA 06.2023	SKALA 1:50	NR RYS. S-02