

Legenda:

- Instalacja CO – zasilanie
- Instalacja CO – powrót
- Instalacja CT – zasilanie
- Instalacja CT – powrót
- Grzejnik płytowy
- Grzejnik kanałowy

60

1

55x330

CT

1

DN15

+20 °C

Qgrz. 585 W

Temperatura obliczeniowa
Strata ciepła
w pomieszczeniu

- UWAGI:
- PRZEWODY PEX NALEŻY UKŁAĐAĆ W WARSTWIE IZOLACYJNEJ WYŁĘPKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
 - PRZESŁA INSTALACJI PRZESŁANY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ POPRZECZNE ZASTOSOWANIE PRZESŁ OGINOCHRONNYCH.
 - PRZESŁA PRZEWODÓW PRZECZNE WARSZTATY PODŁOGOWE NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
 - NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUPY I PRZEMIERY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI
 - PODPARCI PRZEWODÓW WENATRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW ZAWIESI SYSTEMÓW PRODUCENTA RUK BUDOWLANCÓW W RZUTY ROKU GD NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZĘ Z KSIĄŻKOWNIKÓW SIŁALOWYCH INDYWIDUALNE DLA KĄDEŁ ZASTRZAŁEJ SYTUACJI
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKÓW, ODPWIEIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH.
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSOBIE UMÓZLIWIĄJĄCY SAMOKOMPENSACJE WYDŁUŻENIEM TERMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
 - PODZAS WYKONYWANIE INSTALACJI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZASTOSOWANIE PODPOR STALYCH I PRZESUNNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA RUR.
 - NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUPY I PRZEMIERY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH SZYSTIE PRZEBIĄC I BRUDOWANIA NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYGŁADZIĆ ŚCIANY.
 - RYSUŃEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 - PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓŁOWIENIA RÓZNOŻAŃ FUNKCYJONALNYCH WYMOGÓW STAWIANYCH PRZECZ TECHNOLOGIE KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZECZ INWESTORA.
 - ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEŻY PRZYJĄĆ WSZYSTKO CO ZOSTAŁO NARYSOWANE, OPISANE, OBJĘTE PRZEMIEREM ORAZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCYJONOWANIA OBIEKTU.
 - W ZAKRES OBOWIAZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONAĆ KOMPLETNYCH CZĘŚCI INSTALACJI WSPÓŁPRACĄ Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI KZ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PRAC, PRZERUKAN, NAPIĘNIEN INSTALACJI ORAZ ENERGIE.
 - PRZECZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU, WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATYSTY I DOPUSZCZENIA.
 - WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIAZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZYKĄ BUDOWLANĄ.
 - WSZELKIE ODSIĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

