

Wrocław, 13 września 2019 r.

WZ.5595.261.2.2019

## Postanowienie nr WZ.5595.261.2.2019

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 620), na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.), po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do tut. Komendy w dniu 10 lipca 2019 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Ireneusza Grabkowskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Waldemara Kurzaja, dotyczącego przebudowy pomieszczenia kotłowni węglowej na zasilaną gazem ziemnym w budynku „A” Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6, dz. nr 1650, z określonymi następującymi wskazaniami:

1. **Wydzielenia pomieszczenia kotłowni jako odrębnej strefy pożarowej z wydzieleniem stropu i ścian w klasie REI 120, przepustami instalacyjnymi w klasie EI 120 i EIS 120 oraz pionowymi pasami w ścianach zewnętrznych o szerokości minimum 2,0 m.**
2. **Wykonania przepon odciążających w postaci okien o powierzchni łącznej 3,24 m<sup>2</sup>.**
3. **Zamontowania syreny alarmowej po zewnętrznej stronie pomieszczenia kotłowni uruchamianą po zadziałaniu detektora gazu.**
4. **Wyposażenia kotłowni w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.**
5. **Wykonania oświetlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kotłowni i na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia na zewnątrz.**
6. **Wyposażenia pomieszczenia kotłowni w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 4 kg.**

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podany w:

1. **§ 176 ust. 1** – pomieszczenie kotłowni gazowej o mocy powyżej 30 kW w budynkach 5 kondygnacyjnych należy lokalizować na najwyższej kondygnacji zgodnie z wymaganiami PN-B-02431-1:1999 *Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania*,  
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z zm.).

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;

- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu Ekspertyza Techniczna z czerwca 2019 r.

Adresat:

✓ Zespół Szkół w Strzegomiu  
ul. Krótka 6  
58-150 Strzegom

Otrzymuje:

~~Jakub Konwa  
Bukowina Sycowska 33/2  
56-513 Międzybórz~~

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy  
al. Niepodległości 8-10  
58-100 Świdnica
2. a/a

EK



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. *Andrzej Kamiński*  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego