



Warszawa, dnia2.0. PAZ. 2020.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP – 5953.../4789/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42” numer sprawy: WZP-4789/20/290/IR**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuje o treści zadanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Pytanie 1:

Proszę o podanie czy przegroda ściany działowej, która w projekcie jest wykonana z cegły pełnej o grubości 12 cm, może być wykonana z pustaka ceramicznego poryzowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2:

Proszę o podanie czy przegroda ściany działowej, która w projekcie jest wykonana z cegły pełnej o grubości 24 cm, może być wykonana z pustaka ceramicznego poryzowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o wskazanie w projekcie opisu pozycji przedmiarowej „Listwy wyobleniowe ze styropianu”


Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie sposobu wykończenia cokołów na posadzkach z tworzyw sztucznych z PCW.

Odpowiedź na pytanie 3 i 4:

Zamawiający informuje, że pod listwą wyobleniową oraz cokołami należy rozumieć (zgodnie z rysunkami kolorystyki ścian i posadzek) wywinięcie wykładziny PCV na wysokość zgodną z projektem kolorystyki ścian i posadzek z wyobleniem o promieniu 30 mm. Wyoblenie powinno być wykonane na profilu PCV lub odpowiednio ukształtowanej zaprawie klejowej lub w inny sposób gwarantujący odporność na przebicie w trakcie użytkowania.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASINSKI