



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) www. szpital.kutno.pl  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 30.07.2024 r.

## WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **MATERIAŁY ELEKTRYCZNE.**

Nr postępowania: **ZP/19/24**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy pozycji nr 1-3 - bezpieczniki 1 polowe czy 3 polowe**  
**Poz. 1 i 3 – bezpieczniki 1 polowe**  
**Poz. 2 – bezpieczniki 3 polowe**
- Dotyczy pozycji nr 23 - proszę podać długość i moc świetlówki**  
**120 cm, 18 W**
- Dotyczy pozycji nr 53-56 - czy można zaoferować przybliżone moce? np: 4-5W;6-7W;8-10W**  
**Zamawiający dopuszcza**
- Dotyczy pozycji nr 57-63 - proszę podać długości świetlówek**  
**Poz. 57 - 120 cm**  
**Poz. 58 - 120 cm**  
**Poz. 59 - 120 cm**  
**Poz. 60 - 120 cm**  
**Poz. 61 - 60 cm**  
**Poz. 62 - 60 cm**  
**Poz. 63 - 60 cm**
- Dotyczy pozycji nr 72 - proszę podać ilość amperów i charakterystykę**  
**różnicówka - 30 mA, moc - 25 A**
- Dotyczy pozycji nr 80-85 - możliwe zaoferowanie żarówek ledowych?**  
**Tak, chodzi o żarówki LED**

**Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.**

Podpisał:  
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

Do wiadomości  
Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/958289>