

ZP.271.11.2024

Dębica dnia 12.06.2024r.

## Wyjaśnienia treści SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na terenie powiatu dębickiego”, prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2024/BZP 00341656 z dnia 28-05-2024r.*

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm. – dalej p.z.p) zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### Pytania od Wykonawcy A:

#### Pytanie nr 1:

*Dotyczy zadania 2. Prosimy o jednoznaczne określenie KR drogi gdyż w projekcie wykonawczym branży drogowej zapisano, że droga jest zaprojektowana na KR2, natomiast w Specyfikacjach technicznych zapisano, że KR3.?*

#### Odpowiedź:

**Konstrukcja drogi została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 2, natomiast nawierzchnia bitumiczna dla kategorii ruchu KR 3.**

#### Pytanie nr 2:

*Dotyczy zadania 2. Prosimy o rysunek szczegółowy obudowy wylotów kolektorów z betonu o średnicach 40 cm i 80 cm?*

#### Odpowiedź:

**Rysunki ścianek czołowych zostały umieszczone w zaktualizowanym załączniku nr 8 .**

#### Pytanie nr 3:

*Dotyczy zadania 2. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczących warstwy z geowłókniny i warstwy z geomembrany (pozycje przedmiarowe 77 d.2. 2.1 i 78 d.2. 2.1.*

#### Odpowiedź:

**Warstwy geowłókniny oraz geomembrany są częścią konstrukcji zbiornika. Należy je wykonać zgodnie z D.03.05.01A Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.**

### Pytania od Wykonawcy B:

#### Pytanie nr 1:

*Ze względu na rodzaj wynagrodzenia niniejszego postępowania jakim jest wynagrodzenie kosztorysowe zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie na jakim etapie postępowania Wykonawca przedstawia kosztorysy ofertowe?*

#### Odpowiedź:

**Zamawiający wymaga kosztorysów ofertowych przed podpisaniem umowy.**

#### Pytanie nr 2:

*W załączniku nr 1 Formularz Ofertowy widnieje zapis o zobowiązaniu realizacji zadania w terminie 270 dni od daty podpisania umowy, natomiast w zaktualizowanym SWZ i projekcie umowy widnieje zapis o terminie wykonania w ciągu 160 dni od daty podpisania umowy, prosimy o wskazanie poprawnej daty realizacji zadania"*

#### Odpowiedź:

**Poprawny termin realizacji zadania to 160 dni. Zaktualizowano załącznik nr 1 o właściwy termin.**

**Pytanie nr 3:**

*W przedmiarze robót branży drogowej w pozycji nr 25 oraz 26, wskazano ilość wykopów na 5834,13 m<sup>3</sup> oraz nasypu na 1131,44 m<sup>3</sup>, natomiast na podstawie Tabeli Obliczenia Ilości Robót Ziemnych załączonej do Projektu Wykonawczego, objętości wykopu oraz nasypu wynoszą kolejno 3981,15 m<sup>3</sup> oraz 1152,11 m<sup>3</sup>. Prosimy o korektę ilości robót ziemnych w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym, lub udostępnienie obliczeń dla podanych ilości.*

**Odpowiedź:**

**Przedmiar oraz kosztorys ofertowy (ślepy) ze skorygowanymi przedmiarami robót ziemnych zostały dołączone do zaktualizowanego załącznika nr 8.**

**Pytanie nr 4:**

*Prosimy o wskazanie do kogo należą materiały z rozbiórki oraz drewno z wycinki drzew.*

**Odpowiedź:**

**Materiały z rozbiórki należą do wykonawcy a drewno z wycinki do zamawiającego.**

**Pytanie nr 5:**

*Na rys. 4.2 Projektu Wykonawczego branży drogowej wskazano zamknięcie zjazdów indywidualnych i publicznych z krawężnika betonowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego o brakujące ilości krawężnika, jeśli będą wymagane.*

**Odpowiedź:**

**Nie ma konieczności zamykania zjazdów krawężnikiem z uwagi na zastosowanie nawierzchni bitumicznej. Skorygowany rys. 4.2. został dołączony do zaktualizowanego załącznika nr 8.**

**Pytanie nr 6:**

*Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym metodą mieszania na miejscu.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym metodą mieszania na miejscu.**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy  
Tomasz Pyzia  
/-podpisano elektronicznie-/