

# WARUNKI ZASILANIA Z SIECI OŚWIETLENIOWEJ ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Odpowiadając na wniosek, ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. wyraża zgodę na zasilanie: oświetlenia ulic

ulica: TORUNSKA

w miejscowości: LĘBORK

z sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. po spełnieniu niniejszych warunków:

1. Miejsce zasilania obiektu z istniejącej sieci oświetleniowej:

Istniejąca sieć oświetleniowa, ŚL. 10/4, TO-390 "KOŚCIUSZKI"

2. Moc obiektu zasilanego: 1 - kW

3. Rodzaj połączenia z istniejącą siecią: kablowe

4. Zakres wykonania niezbędnej rozbudowy sieci oświetleniowej przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

5. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi: 0,4

6. Sposób rozliczenia kosztów energii elektrycznej określa obowiązująca Umowa na świadczenie usługi oświetlenia której Stroną jest GMINA MIEJSKA LĘBORK.

7. Dane dotyczące sieci oświetleniowej o napięciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Układ sieci: TN-C

b) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant)

c) Stacja transformatorowa SN/nN T- 390

d) System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania

8. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

9. Granicę eksploatacji urządzeń stanowią:

**BRAK. PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE BĘDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOŚ**

## 10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. podlega:

Projekt budowlany

Projektowane oświetlenie powiązać:

a) dla celów sterowania z:

b) dla ciągłości dostarczenia energii:

## 11. Ważność warunków ustala się na okres

2

lata od daty wystawienia.

## 12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZASILIC Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA NR 10/4 TO-390 "KOSCIUSZKI" PRZY UL. TORUŃSKIEJ. W ISTNIEJĄCYM SŁUPIE NR 10/4 WYMIENIC TABLICZKĘ SŁUPOWĄ NA DWURZĘDOWĄ WG. STANDARDÓW EOS. ZAPROJEKTOWAĆ LINIE KABLOWĄ WG. OBLICZEN, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>. W SŁUPACH ZASTOSOWAĆ BAKELITOWE SŁUPOWE TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDÓW EOS.

Projektowane oświetlenie będzie eksploatowane przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Niniejsze warunki zasilania traca ważność w przypadku zmiany eksploatatora.

Kierownik  
Dział Realizacji Usług  
Steraków

Marcelina...

opracował

Kierownik  
Regionalny Wydział Realizacji Usług  
Północ

Marek Szymusik

zatwierdził

Otrzymują: 1. Gmina Miejska Lebork; 84-300 LĘBORK; Armii Krajowej 14

2. EO