



Złącze kablowe Ośrodka Zdrowia.

Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV STACJA MŁYN

Kabel zgodnie z normą N SEP-E-004 o przekroju nie mniejszym niż 120 mm<sup>2</sup> (np. YAKY 0,6/1kV 4x120)

Linia kablowa nN zasilająca przepompownię P2 ze złącza kablowego Ośrodka Zdrowia.

Przepompownie ścieków P2

Przepompownie ścieków P1