

<https://platformazakupowa.pl/pn/wieczfniakoscielna>

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wieczfnia-Kolonii**”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z obiektów przeznaczonych do modernizacji lub likwidacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni ścieków.

2. Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40t.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40 t.

3. Prosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymaganych 5% na 3%. Tak duże zabezpieczenie generuje u Wykonawców dodatkowe koszty , które Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do prośby o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wymaganych 5% na 3%.

4. Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii: analizując badania geologiczne można dojść do wniosku, że w rejonie posadowienia zbiornika 6B warunki gruntowe są na tyle korzystne, że nie stwarzają konieczności odwadniania wykopu w trakcie realizacji robót. Jednak jako że realizowaliśmy pierwszy etap budowy oczyszczalni, wiemy że w rzeczywistości tak nie jest. Prosimy zatem o udzielenie odpowiedzi, czy jeśli czas odwadniania wykopu będzie dłuższy niż przewidziany w przedmiarze robót, to dodatkowa ilość godzin związana z pompowaniem wody będzie rozliczona jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przewidziany w przedmiarze czas pompowania został określony jako orientacyjny. Z racji wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego w niniejszym postępowaniu, Wykonawca musi uwzględnić wszelkie poniesione koszty, wynikające z wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia dodatkowych godzin związanych z pompowaniem wody, jako robót dodatkowych.

5. Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie ścian wykopów pod nowobudowany zbiornik 6B od strony istniejącego reaktora należy wykonać metodą bezwibracyjną.

Odpowiedź: Umocnienie ścian wykopów pod zbiornik ob. 6B należy wykonać metodą bezwibracyjną.

6. W/g opisu technicznego istniejącego zbiornika 6A w projekcie architektury i konstrukcji (str.8) : "*Wszystkie powierzchnie należy oczyścić (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szrotkowanie, zmywanie pod ciśnieniem, skuwanie), celem zdjęcia powierzchni skarbonatyzowanego betonu (jeśli taki występuje), a następnie poddać go reprofilacji. W razie wystąpienia ubytków lub wystąpienia odkrycia zbrojenia, należy powierzchnię uzupełnić za pomocą szpachli cementowej i cementową zaprawą naprawczą*". Przedmiar robót nie uwzględnia w/w prac. Prosimy o informację czy w/w roboty należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Wykonawca powinien – na bazie posiadanego doświadczenia – oszacować koszty prac renowacyjnych dla ob. 6A. Z uwagi na funkcjonującą oczyszczalnię Projektant z oczywistych względów nie mógł sporządzić przedmiaru tych robót.

7. W/g opisu technicznego istniejącego zbiornika 6C w projekcie architektury i konstrukcji (str.9) : "*W ramach adaptacji istniejącego zbiornika osadu przewiduje się dla zbiornika przeprowadzenie prac renowacyjnych*". Przedmiar robót nie uwzględnia w/w prac. Prosimy o informację czy w/w roboty należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Wykonawca powinien – na bazie posiadanego doświadczenia – oszacować koszty prac renowacyjnych dla ob. 6C. Z uwagi na funkcjonującą oczyszczalnię Projektant z oczywistych względów nie mógł sporządzić przedmiaru tych robót.

8. W związku z przystąpieniem do przetargu zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 21.06.2024 na 28.06.2024. Przesunięcie terminu pozwoli na uzyskanie ofert od kontrahentów i dostawców urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przesunie terminu składania ofert. Obowiązujący termin składania ofert to 21.06.2024 r.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

h. 10a