




Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	-	Ochronnik przeciwprzepięciowy	-	Gniazda kuchnia 1	Gniazda kuchnia 2	Gniazda piwnica	Rezerwa	Rezerwa	
Moc [kW]/Prąd [A]	4,08A	-	-	0,6 kW	0,6 kW	2,4 kW	-	-	
Przewód	YKY 5x6mm <sup>2</sup>	-	-	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	
Nazwa obwodu	-	-	-	R0/1	R0/2	R0/3	R0/4	R0/5	

Projektant główny Biuro Usług Projektowych "OPUS"60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 tel. 509-328-384, 602-100-439	Biuro projektów: ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań tel. 519 400 200 	Projektował: mgr inż. Paweł Daszkiewicz	Nr uprawnień OPL/1193/PWBE/15	Podpis	Inwestycja: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNA WINDE OSOBOWĄ Nazwa rysunku SCHEMAT ROZDZIELNI PIWNICY R0	Stadium: PT	Skala --
		Opracował: mgr inż. Jacek Hirsch inż. Kamil Janiak		Podpis		Data 10.2021	Rysunek E-10 ark.1/3
		Sprawdził: inż. Stanisław Osiński	Nr uprawnień WKP/0174/POOE/10	Podpis			




Numer obwodu	9	10	11	12	13	
Opis	Rezerwa	Gniazda łazienka	Wentylacja	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	0,3 kW	0,2 kW	0,3 kW	0,1 kW	
Przewód	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x1,5mm <sup>2</sup>	YdYžo 3x1,5mm <sup>2</sup>	
Nazwa obwodu	R0/6	R0/7	R0/8	R0/9	R0/10	

Projektant główny Biuro Usług Projektowych "OPUS"60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 tel. 509-328-384, 602-100-439	Biuro projektów: ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań tel. 519 400 200 	Projektował: mgr inż. Paweł Daszkiewicz	Nr uprawnień OPL/1193/PWBE/15	Podpis	Inwestycja: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNA WINDĘ OSOBOWĄ Nazwa rysunku SCHEMAT ROZDZIELNI PIWNICY R0	Stadium: PT	Skala --
		Opracował: mgr inż. Jacek Hirsch inż. Kamil Janiak		Podpis		Data 10.2021	Rysunek E-10 ark.2/3
		Sprawdził: inż. Stanisław Osiński	Nr uprawnień WKP/0174/POOE/10	Podpis			

-R0

MISTRAL65

ABB



Klasa izolacji: II

Stopień ochrony: IP65

Stopień ochrony: IK09

Prąd znamionowy: 125 A

Rodzaj: Natynkowa

Ilość modułów: 54

Szerokość: 430 mm

Wysokość: 600 mm

Głębokość: 155 mm

Projektant główny  
Biuro Usług Projektowych  
"OPUS"60-233 Poznań,  
ul. A. W. Niegolewskich 19/7  
tel. 509-328-384, 602-100-439

Biuro projektów:  
ELPA PAWEŁ DASZKIEWICZ  
Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznań  
tel. 519 400 200



Projektował:  
mgr inż. Paweł Daszkiewicz  
  
Opracował:  
mgr inż. Jacek Hirsch  
inż. Kamil Janiak

Sprawdził:  
inż. Stanisław Osiński

Nr uprawnień  
OPL/1193/PWBE/15

Podpis

Podpis

Podpis

Inwestycja:  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY CENTRUM KULTURY PNIEWY NA PRZEDSZKOLE WRAZ  
Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ O ZEWNĘTRZNA WINDĘ OSOBOWĄ

Nazwa rysunku  
WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI PIWNICY R0

Stadium: PT

Data

10.2021

Skala

--

Rysunek

E-10 ark.3/3