


- D1.1, D2.1 - separator koalescencyjno-lamelowy z pojemnikiem burzowym o wydajności 30/300dm³/s z włazem kanałowym typu ciężkiego
- Zwienczenie studni betonowych wyposażać we właz kanałowy o klasie D400 (w drogach o nawierzchni asfaltowej pływającej)
 - Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażać w osadnik zanieszczeń, stalowy, ocynkowany o niskiej formie zabudowy oraz osadnik piasku o głębokości min. 0,9m

 USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno; tel. 665080280; 603778498		Nr rysunku: S2.1	
Inwestor: GMINA DĘBNO 74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5		Skala: 1:100/1:500	
Objekt: Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej		Faza: PB	
Adres: Dębno miasto, obręb 0005 w obrębie ul. Armii Krajowej - Piasta - Salezjańska, dz. nr 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/11, 1069/12, 1069/13, 294/30, 294/46, 294/54, 294/55		Temat: Sieć kanalizacji deszczowej - profil [część 1]	
Autor: mgr inż. Jarosław Nowicki		Nr uprawnień i łązy LUK/G/0004/POOS/05	
Projektant: mgr inż. Jarosław Nowicki		Data: 06.2021	
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kot		Data: 06.2021	