



WYJAŚNIENIA NR 2 do SWZ ZP/55/2021
zapytania ofertowego
na:

Remont ogrodzenia na terenie GOŚ „Dębogórze”

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SWZ ZP/55/2021, jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

Zamawiający zinterpretował pytanie niewłaściwie - chodzi o stopę fundamentową słupka – nie podmurówkę (!). W ogólnych wytycznych wykonania zachodzi rozbieżność, pojawiają się jednośnie dwie sprzeczne informacje: - "słupki ogrodzeniowe z profili zimnogiętych, prostokątnych 60 mm x 40 mm x 3 mm. Wysokość całkowita słupków ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 2,40 m z czego co najmniej 60 cm należy zabetonować w stopie fundamentowej" oraz: - "Słupki osadzać w prefabrykowanym fundamencie osadzonym w betonowej stopie 30 cm x 30 cm x 85 cm. Beton klasy C16/20" Proszę o potwierdzenie, że zamawiający wraza zgodę na betonowanie słupka na miejscu betonem C 16/20 w stopie o wymiarach ok min 20x20x80 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stopy fundamentowe pod słupki można wykonać jako wylewane na mokro o wymiarach 30 cm x 30 cm x 85 cm z betonu towarowego C16/20.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/55/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I PROZWOJU

mgr inż. Robert Bugala