



Tczew, dnia 7 listopada 2023 r.

znak sprawy: ZP.272.19.2023

Wykonawcy,

którym udostępniono SWZ

dotyczy: postępowania pn. „**Remont nawierzchni drogi nr 2819G**”

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej: „Ustawą”, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zadane pytania (pisownia oryginalna):

1. „Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem robót należy wykonać uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 15cm w ilości 340m² (poz. 11 i 12 przedmiaru robót), natomiast wg opisu technicznego powierzchnia poboczy wynosi 3016m². Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje jedynie częściowe wykonanie ww. pozycji, w ilości przedmiarowej (340m²) czy też należy wykonać uzupełnienie poboczy na całej długości odcinka – w tym przypadku prosimy o zamieszczenie stosownej korekty przedmiaru robót.”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że przedmiot zamówienia obejmuje uzupełnienie poboczy w ilości ograniczonej (to jest takiej, którą określa załączony przedmiar), a mianowicie **340m²** i taką ilość winien Wykonawca przyjąć dla obliczenia ceny oferty.

2. „Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem robót należy ustawić 2 nowe znaki pionowe wraz ze słupkami (poz. 16 i 17 przedmiaru robót), natomiast zgodnie z PZT do ustawienia są 4 nowe znaki D-15. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia, do obowiązku Wykonawcy będzie ustawienie **4 nowych znaków** pionowych – a zatem jak określa projekt wykonawczy. W związku z powyższym liczba znaków w przedmiarze jest nieprawidłowa.

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
Beata Kozikowska