



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 10 sierpnia 2021 r.

znak sprawy: **AGZ.272.5.2021**

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Wymiana dźwigu osobowo-towarowego w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.07.2021 r., nr 2021/BZP 00127920/01.*

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że w dniu 09.08.2021 r., Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Czy w związku z wymogiem zainstalowania urządzenia z maszynownią górną (wykorzystanie obecnego pomieszczenia) oraz ograniczonym dostępem do tej przestrzeni poprzez właz na strych o niewielkich wymiarach, Zamawiający przewiduje jego usunięcie, wymianę, powiększenie we własnym zakresie, czy w zakresie Wykonawcy, lub czy proponuje inny dostęp do maszynowni?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający nie przewiduje całkowitego usunięcia włazu. Dopuszcza czasowy demontaż istniejącego włazu i jego ponowny montaż, jeżeli zachodzi taka konieczność (po stronie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsca robót). Zamawiający dopuszcza wymianę na większy właz, przy czym przed realizacją wymaga wykonania i przekazania Zamawiającemu opinii konstruktora w tym zakresie. Wszystkie koszty związane z realizacją ww. robót są po stronie Wykonawcy.

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Wniosek nr 2:

Do której godziny po 17:00 (po wcześniejszym ustaleniu) możliwe jest prowadzenie prac montażowych? Czy możliwe jest prowadzenie prac w soboty?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że Zamawiający dopuszcza sporadyczną realizacją robót po godz. 17:00 (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Zamawiający dopuszcza realizację robót w soboty w godzinach 7:30 – 15:00 (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Wniosek nr 3:

Czy przez zjazd awaryjny na poziom -1 rozumiemy zjazd po zaniku zasilania? Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w dźwigach z napędem elektrycznym ciernym jest tzw. dojazd awaryjny (po zaniku zasilania) do najbliższego przystanku.

Odpowiedź:

Tak, przez zjazd awaryjny na poziom -1 rozumiemy zjazd po zaniku zasilania.

Wniosek nr 4:

Zjazd pożarowy występuje przy istniejącym zasilaniu po podaniu sygnału z centrali p-poż. i najczęściej odbywa się na kondygnację ewakuacyjną.

Odpowiedź:

Tak, kondygnacja ewakuacyjna jest to poziom parteru.

Odpowiedzi na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielanymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert upływa dnia **13.08.2021 r. o godz. 10:00**, a oferty zostaną otwarte w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10:05.