



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4011.111.8.2020.DP

Gdańsk dnia 02.06.2020 r.

Strona internetowa DRMG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 14/BZP-U.500.10/2020/MD na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, jako Zamawiający, na podstawie art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia:

PYTANIE 38

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie kostki kamiennej 15x20 gr. 14 cm ciętej płomieniowanej o bocznych krawędziach łupanych, czy wszystkie krawędzie powinny być cięte?

ODPOWIEDŹ 38

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem należy zastosować kostkę kamienną 15x20cm gr. 14 cm o górnej krawędzi ciętej, płomieniowanej, boczne krawędzie surowo łupane.

PYTANIE 39

Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni pomiędzy szynami w ul. Góreckiego i na wlocie ul. Strajku Dokerów. Biorąc pod uwagę występowanie podkładów tramwajowych nie uda się zmieścić pełnej konstrukcji, założonej dla nawierzchni tych ulic.

ODPOWIEDŹ 39

Zamawiający informuje, iż remont torowiska nie jest przewidziany w ramach programu rewitalizacji. Na rysunku nr. 8 przedstawiono szczegół powiązania torowiska z jezdnią, opis znajduje się w pkt 3.8 Torowisko tramwajowe Projektu wykonawczego.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 08-06-2020