

WEO21E022504
Gniezno, dnia 01.04.2021r.

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Adres do korespondencji:
MAT-PROJEKT
Agnieszka Trajgis
Ul. Tarninowa 7 Promienko
62-007 Biskupice

Dotyczy: Budowa dróg wewnętrznych Aleja Czwarta, Aleja Szósta i Aleja Siódma
w m. Osiniec gm. Gniezno.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23-03-2021 r. udzielamy informacji:

1. na terenie znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn, oraz sieć oświetlenia ulicznego (w tym celu należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o uzgodnienie projektu do ENEA Oświetlenie ul. Strzeszyńska 58 Poznań),
2. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych nn w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
3. w miejscu występujących skrzyżowań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125),
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy,
6. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
7. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

8. przed rozpoczęciem prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy bezwzględnie pisemnie powiadomić Pogotowie Energetyczne Gniezno z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem,
9. prace muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy Enea Operator (prace na polecenie pisemne)
10. ważność udzielonej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Z poważaniem,

ENEa Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Dystrybucji Stacjonarnej
Tadeusz Januszynski

Do wiadomości

-adresat

-a/a

Sprawę prowadzi :

Karol Mikołajczak, tel. (61)884-71-87

Załącznik - 1x

Centrala

ENEa Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl