

GK.271.3.2023.K

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Zapytanie i odpowiedź 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księżstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni c.o. oraz zmianę poszycia dachowego".

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

1. Proszę o podanie wartości parametru lambda dla płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu. Pozycja przedmiaru dotyczącego wymiany pokrycia dachu – 139.
2. Proszę o podanie wartości parametru lambda dla płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Pozycja przedmiaru dotyczącego wymiany pokrycia dachu – 187.

Odpowiedź:

Ad.1.

Współczynnik lambda dla płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym =0,040 [W/mxK].

Ad.2.

Współczynnik lambda dla płyt warstwowych z rdzeniem z wełny=0,041 [W/mxK].