



46 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Nr. 32/ZP/22

02.02.2022 r.

V 69-211 Wędrzyn V



Wędrzyn dnia 01.02.2022r

**Otrzymują:**  
**Wykonawcy, którzy zapoznali się z treścią SWZ**  
**Opublikowano:**  
**[www.platformazakupowa.pl/pn/45wog](http://www.platformazakupowa.pl/pn/45wog)**

**Znak:** 1/TP/2022

**dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane- remont pomieszczeń łaźni bud. nr 15/k.2817 m. Wędrzyn.**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Pytanie:**

Zamawiający w dniu 26.01.2022 r. uzupełnił dokumentację projektową o projekt wykonawczy, opis techniczny oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Pomiędzy opisem w PW Architektura a STWiOR tej samej branży występują rozbieżności dotyczące materiałów, z jakich mają być wykonane pochwyty, balustrady zewnętrzne. W PW wg. opisu: 8.9. *Pochwyty przy pochylni do kotłowni. Nowo projektowany pochwyty przy zejściu do kotłowni zaprojektowano ze stali nierdzewnej OH18N9. Zastosować stal o fakturze satyna.* W STWiOR opis wymagań w Rozdz. XVII: *wykonanie i montaż balustrad ze stali chromoniklowej.*

Wnosimy o jednoznaczne określenie materiału.

**Odpowiedź:**

Oba zapisy są prawidłowe i mówią o tym samym materiale. Symbol OH18N9 mówi, że stal ma posiadać 18% chromu i 9% niklu więc jest stalą chromoniklową.



**KOMENDANT**

**pplk Waldemar KLISZCZAK**