

Jasło, dn. 27.02.2023 r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 JAŚŁO, Rynek 18**

Znak sprawy: GN-III.6630.19.2023

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 27.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.)**

Przedmiot narady:	Trasa proj. odcinka oświetlenia drogowego
Lokalizacja:	Gmina: Skołyszyn Obręb: Bączal Dolny, dz.: 809, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 814/8, 815/1, 816/1, 816/2, 837/1, 837/3, 880, 1036/3, 1036/4, 1037
Wnioskodawca:	ENTOM TOMASZ TĘCZA ul. Mała 1, 38-200 Jasło
Inwestor:	GINA SKOŁYSZYN Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn
Projektant:	TOMASZ TĘCZA Inne upr.: budowlane: PDK/0236/PWOE/13
Przewodniczący:	Rafał Czech - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	15.02.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 711824.1.21540, 711824.1.26550.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	Multimedia Polska SA Ul.Tadeusza Wendy 7/9 81-341 Gdynia	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
3	OGP "GAZ System" Oddział w Tarnowie Pogórska Wola 450 33-152 Pogórska Wola elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Tomasz Głód
4	Orange Polska S.A. 30-629 Kraków ul.Dauna 66	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 28-02-2023 11:33:07

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uwagi: 1. Skrzyżowanie kabla energetycznego z siecią gazową wykonać zachowując odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami rury ochronnej na kablu energetycznym a gazociągami nie mniejszą niż 0,25m. 2. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Jaśle ul. Floriańska 112, którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora. 3. Skrzyżowania projektowanych elementów infrastruktury z istniejącą siecią gazową podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownię oraz zainteresowanych użytkowników. Z odbioru powyższych skrzyżowań należy sporządzić protokoły.	Marcin Sienicki
6	Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne " TELGAM " S.A. ul.Mickiewicza 148 A 38-200 Jasło elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Wojciech Dubiel
7	Rejon Energetyczny Krosno 38-400 Krosno ul. Hutnicza 4 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Zachować normatywne odległości projektowanego uzbrojenia terenu od istniejących urządzeń energetycznych. Dołączyć warunki techniczne przyłączenia. Opracowaną dokumentację uzgodnić w RE Krosno.	Ireneusz Dziamba
Wnioskodawca			ENTOM TOMASZ TĘCZA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Jasielskiego
Rafał Czech - Zastępca Naczelnika Wydziału
Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Z up. STAROSTY

mgr inż. Rafał Czech
Zastępca Naczelnika Wydziału
Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 28-02-2023 11:33:07

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem