



| WYKAZ ZBROJENIA | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nr preta | Średnica [mm] | Ilość [szt.] | Długość [mm] | Stal | | |
| | | | | AIII-N | | |
| | | | | Ø6 | Ø8 | Ø12 |
| 1 | 12 | 130 | 5870,0 | | | 763,10 |
| 2 | 12 | 38 | 3170,0 | | | 120,46 |
| 3 | 12 | 16 | 6500,0 | | | 104,00 |
| 4 | 12 | 90 | 4110,0 | | | 369,90 |
| 5 | 12 | 19 | 1370,0 | | | 28,03 |
| 6 | 12 | 22 | 1340,0 | | | 29,48 |
| 7 | 12 | 19 | 4120,0 | | | 78,28 |
| 8 | 12 | 8 | 12000,0 | | | 96,00 |
| 9 | 12 | 4 | 2880,0 | | | 11,52 |
| 10 | 12 | 58 | 5130,0 | | | 297,54 |
| 11 | 12 | 11 | 3240,0 | | | 35,64 |
| 12 | 12 | 11 | 3060,0 | | | 33,66 |
| 13 | 12 | 56 | 6660,0 | | | 372,96 |
| 14 | 12 | 76 | 3520,0 | | | 267,52 |
| 15 | 12 | 4 | 7290,0 | | | 29,16 |
| 16 | 12 | 110 | 1880,0 | | | 206,80 |
| 17 | 12 | 23 | 2430,0 | | | 55,89 |
| 18 | 6 | 125 | 76,0 | 9,50 | | |
| 19 | 12 | 90 | 2170,0 | | | 195,30 |
| Długość razem | | | [m] | 9,50 | 0,00 | 3093,24 |
| Masa jednostkowa | | | [kg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,89 |
| Masa razem | | | [kg] | 2,1 | 0,0 | 2753,0 |
| SUMA | | | [kg] | | 2755,1 | |

- UWAGI:
- Wymiary podano w [cm], poziomy w [m].
 - Rozpatrywać łącznie z rysunkami pozycyjnymi oraz zbrojowymi płyt.
 - Pręty wymiarowane osiowo.
 - Otulina w części podziemnej 5cm, w pozostałych miejscach 3cm.
 - Powierzchnia górna i dolna ściany zbrojona tak samo (pręty zliczono dla obu powierzchni).
 - Wewnętrzne średnice zagięcia prętów (średnica trzepienia do gięcia):
 - 32mm dla prętów Ø8,
 - 48 mm dla prętów Ø12,
 - Długość zakładu prętów:
 - 600mm dla prętów Ø12,
 - Siatki spiąć łącznikami z pręta Ø8 w ilości 2 łączniki na 1m2 ściany,

Beton: C20/25
Stal: AIII-N (RB500-W)
Otuliny: 3,0cm (5,0cm).
Ściana grubości 24cm

| | | | |
|--|---|---------|----------|
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| TYTUŁ: | JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W TYŃCU MAŁYM Z BAZĄ SZKOŁENIOWĄ | | |
| ADRES INWESTYCJI: | UL. SZKOŁNA 55-040 TYNEC MAŁY; GMINA KOBIERZYCE; DZ. NR127/21, 126; AM -1; OBRĘB: 0025 TYNEC MAŁY; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 022305-2 | | |
| INWESTOR: | KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WROCŁAWIU ul. Borowska 138; 50-552 Wrocław | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa BEST BUILDING CONSULTANTS e-mail: biuro@bbconsultants.pl | | |
| BRANŻA | KONSTRUKCJE | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Jan Kozłowski nr upr. 1470/94 K1 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Joanna Urbaniec nr upr. SLK/5707/PWOK/14 | | |
| NAZWA RYSUNKU: Budynek JGR (A) z budowlą wspinalni (B) - ZBROJENIE ŚCIANY W OSI 16° | | | |
| NUMER RYSUNKU: 2103_PW_KO_SZ33(A,B) | | | |
| FORMA: | SKALA: | DATA: | REWIZJA: |
| III.3 | 1:50 | 11.2021 | 00 |