



**Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

Kielce,  stycznia 2024 r.

WPZ.52840.2.1.2024

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w związku z §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225), po rozpatrzeniu ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego inż. Szczepana Stachowicza (Nr upr. 13/02) oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Krzysztofa Cygana (Nr upr. 591/2014), złożonej przy wniosku Gminy Rytwiany znak IŚ.7011.8.2023.DC z dnia 6 12 grudnia 2023 r. (data wpływu 20 grudnia 2023 r.), dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły na żłobek w Sichowie Dużym (dz. nr 183/2), gm. Rytwiany, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny, niż wynikający z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych z określonymi następującymi wskazaniami:

1. zastosować w sali zabaw 1/05, korytarzu 1/06 oraz szatni 1/02 autonomiczne optyczne czujki dymu,
2. zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o zwiększonym natężeniu wynoszącym co najmniej 5 lx,
3. przeprowadzać dla pracowników żłobka nie rzadziej niż raz w roku szkolenie przeciwpożarowe,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposób niż podany w §232 ust. 1, §235 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

UZASADNIENIE

Przedłożona ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły na żłobek w Sichowie Dużym (dz. nr 183/2), gm. Rytwiany została opracowana w związku z niespełnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Istniejący budynek to obiekt o jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropami żelbetowymi. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Przebudowa dotyczy części budynku, która zostanie wydzielona jako odrębna strefa pożarowa ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60. W części jednokondygnacyjnej oraz na parterze części dwukondygnacyjnej przewidziano żłobek dla 8 dzieci.

Powierzchnia zabudowy całego budynku wynosi 1790 m², natomiast powierzchnia całkowita części budynku objętej opracowaniem wynosi 189,86 m². Z uwagi na wysokość budynku 7 m zaliczono go do grupy budynków niskich „N”. Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania obiekt w części objętej opracowaniem zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek spełnia wymagania klasy „C” odporności pożarowej.

Istniejące uwarunkowania techniczno-budowlane oraz zakres przebudowy powodują niespełnienie wymagań wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w zakresie:

- wykonania ścian oddzielenia przeciwpożarowego z materiałów niepalnych – ocieplenie ścian wykonane jest ze styropianu, tj. materiału palnego,
- zapewnienia na granicy stref pożarowych pomiędzy przebudowywaną częścią, a pozostałą częścią budynku będącą poza zakresem opracowania, na całej wysokości ścian zewnętrznych pionowych

pasów z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60; pasy te ocieplone są styropianem w związku z czym nie są wykonane z materiału niepalnego.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku, zaproponowano następujące rozwiązania zamienne:

1. zastosowanie w sali zabaw 1/05, korytarzu 1/06 oraz szatni 1/02 autonomicznych optycznych czujek dymu,
2. zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o zwiększonym natężeniu wynoszącym co najmniej 5 lx,
3. przeprowadzanie dla pracowników żłobka nie rzadziej niż raz w roku szkolenia przeciwpożarowego.

Według autorów opracowania zaproponowane rozwiązania zamienne zrekompensują występujące nieprawidłowości w części budynku objętej opracowaniem. Zastosowanie autonomicznych czujek dymu pozwoli na bardzo szybkie wykrycie ewentualnego pożaru oraz poinformowanie użytkowników o zagrożeniu i konieczności natychmiastowej ewakuacji. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o podwyższonych parametrach poprawi warunki ewakuacji ludzi. Szkolenia przeciwpożarowe personelu wyrobią właściwe nawyki w zakresie sposobów i zasad ewakuacji.

W ocenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zastosowanie rozwiązań przedstawionych w ekspertyzie, wykonanych zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami, zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego żłobka w Sichowie Dużym (dz. nr 183/2), gm. Rytwiany.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu powinny zostać spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38, wniesione za pośrednictwem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 81, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
2. Na podstawie art. 144 w związku z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



w z. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Andrzej Machowski
Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Gmina Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
+ 1 egz. „Ekspertyzy ...” z grudnia 2023 r.

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
+ 1 egz. „Ekspertyzy ...” z grudnia 2023 r.

GM

Administratorem danych osobowych jest Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (KW PSP). KW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Adres mailowy: iod@straz.kielce.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku/petycji. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o petycjach. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KW PSP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o petycjach i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku/petycji.