



# STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7  
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27  
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl  
www.swidnica.pl

Świdnica, 19.04.2022 r.

WI.2512.3.2022

Dzień dobry,

Informuję, że do zapytania ofertowego o cenę „**Przeprowadzenia (wykonania) kontroli okresowych budynków zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 (przeгляд roczny)** ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), dalej **prawo budowlane**, w budynkach administrowanych przez Zamawiającego, tj.:

1. budynku administracji publicznej położonego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5-7,
  2. budynku administracji publicznej usytuowanego w Świdnicy przy ul. Parkowej 2" (ID 600378)
- wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się z prośbą o informację dot. automatycznego systemu ogrzewania pasów rynien nad wejściami do budynku, tj. jakiego dokładnie zakresu prac wymagają Państwo przy przeglądzie takiego systemu? Czy wymagane jest badanie termowizyjne czy wystarczy może przegląd wizualny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przeglądu wizualnego, jak również sprawdzenia pod względem elektrycznym poprawności działania automatycznego systemu ogrzewania pasów rynien nad wejściami do budynków.

Z poważaniem

Wz. **DYREKTORA**  
Wydziału Inwestycji, Remontów  
Przetargów  
*Bernard Koczkodon*  
Bernard Koczkodon  
Główny Specjalista